

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİ KABUL SÜREÇLERİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının TEDAŞ'a verdiği yetki kapsamındaki elektrik dağıtım tesisleri yatırımlarının kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 7/5/1995 tarih ve 22280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının TEDAŞ'a verdiği yetki dâhilindeki elektrik dağıtım tesislerinin kabulüne ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 30/3/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 7/5/1995 tarih ve 22280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

- a) Alçak gerilim: Etkin değeri 1.000 volt ve altında olan fazlar arası gerilimi,
 - b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
 - c) Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve tüketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç arası hariç, elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz edilen ya da devralınan sayaçları,
 - ç) Dağıtım Şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,
 - d) ENH: Enerji Nakil Hattını,
 - e) Kabul heyeti: Tesisin kabule hazır olmasını müteakip lisans/tesis sahibinin talebi üzerine Proje Onay Birimi (POB) tarafından oluşturulan heyeti,
 - f) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
 - g) KEYPOS: TEDAŞ tarafından geliştirilen Kurumsal Envanter Yönetimi ve Proje Onay Sistemini,
 - ğ) Proje Onay Birimi (POB): Elektrik tesisinin hesap ve raporlarını inceleyerek proje paftalarını onaylamak üzere görevlendirilmiş Bakanlık birimini veya bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilen/görevlendirilen ihtisas sahibi kurum/kuruluş veya tüzel kişileri,
 - h) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,
 - ı) Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimi,
- ifade eder.

(2) Bu Usul ve Esaslarda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar, elektrik

180 M K



piyasetası mevzuatı ve ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul Başvurusu ve Kontrolü

Kabul başvuruları

MADDE 5- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki elektrik dağıtım tesislerine ait kabul başvuruları 7/5/1995 tarih ve 22280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğine, ilgili mevzuat hükümlerine ve bu Usul ve Esaslara uygun olarak yapılır.

Elektrik dağıtım tesislerine/şebeke yatırımlarına (ENH, YG/AG dağıtım şebekesi) ait geçici kabul başvurusu ve kontrolü

MADDE 6- (1) Tesisin, onaylı projesine göre tamamlanmasını müteakip geçici kabulünün yapılması için bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeler ile dağıtım şirketi, tesis sahibi veya vekili tarafından KEYPOS üzerinden başvuru yapılır.

(2) Geçici kabul başvurusunda aşağıdaki belgeler bulunur:

- a) Geçici kabul talebi, (Form 1), [KEYPOS üzerinden yapılan başvurularda dilekçe (Form1) aranmaz.]
- b) İlgili dağıtım şirketi yetkilisi tarafından imzalanan geçici kabule hazır tutanağı,
- c) KEYPOS üzerinden onaylanan projeler için yapılan geçici kabul başvuruları hariç olmak üzere tesise ait 1 (bir) takım onaylı proje paftaları.
- ç) İflas ve/veya konkordato ilan eden yüklenicinin temsilcisinin/vekilinin bulunmadığı durumlar hariç olmak üzere, geçici kabulde bulunacak yüklenici veya yüklenicinin temsilcisini/vekilini yetkilendirdiğini belirten evrak,
- d) Dağıtım şirketi adına geçici kabulde bulunacak elektrik mühendisine ait yetkilendirme evrakı,
- e) Geçici kabul talep eden gerçek ve/veya tüzel kişilerin fatura bilgileri tebligat adresi, telefon, e-posta ve varsa KEP adresi bilgileri,
- f) Topraklama ölçümünü yapan elektrik mühendisinin adı soyadı, unvanı, oda kayıt numarası vb. bilgilerin yer aldığı 21/8/2001 tarih ve 24500 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği çerçevesinde kabulü yapılacak tesise ilişkin Topraklama Direnci Ölçüm Raporu,
- g) Kullanılacak topraklama ölçüm cihazının güncel kalibrasyon raporu ile birlikte ilgili mühendis tarafından imzalanmış topraklama direnci ölçüm raporu,
- ğ) Tesiste kullanılan teçhizata ilişkin;
- 1) Test raporu ve sertifikalar daha önce TEDAŞ'a sunulmamış ise test raporları ve sertifikalar,
- 2) TEDAŞ teknik şartname, tip proje, usul ve esas ve bunun gibi mevzuatın olmaması halinde TSE, EN, HD, IEC, VDE gibi standartlara uygunluğuna dair belge,
- h) Tesis yapımına ilişkin sözleşmeler;
- 1) Tesis sahibi veya dağıtım şirketi ile yüklenici arasında imzalanan tesis yapım sözleşmesi,
- 2) Tesis, 28/1/2014 tarih ve 28896 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 12 ve/veya 21 inci maddeleri kapsamında ise buna ilişkin tesis sözleşmesi,

2



hususların tespit edilmesi durumunda eksik ve/veya hatalı hususlar KEYPOS üzerinden başvuru sahibine bildirilir ve tamamlanması için 15 (on beş) iş günü süre verilir. Eksik ve/veya hatalı bilgi ve belgelerin süresi içerisinde tamamlanmaması halinde kabul başvurusunun iade edildiği talep sahibine KEYPOS üzerinden ve yazı ile bildirilir.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgelerde eksiklik olmaması durumunda veya eksiklik varsa yapılan bildirimden sonra eksikliğin tamamlanmasını müteakip kabul heyeti oluşturulur.

(5) Bu madde kapsamındaki işlere ait hizmet satış bedeli, ilgili yıla ait "Elektrik Tesisleri Hizmet Satış Bedelleri"nde yer alan yöntem (adam/gün) göre hesaplanır ve kabul süreci tamamlanmadan önce ilgili dağıtım şirketi avans hesabından düşülür.

Elektrik dağıtım tesislerine/şebeke yatırımlarına (ENH, YG/AG dağıtım şebekesi) ait kesin kabul başvurusu ve kontrolü

MADDE 8- (1) Kesin kabul için bu maddenin ikinci fıkrasındaki belgeler ile KEYPOS üzerinden başvuru yapılır.

(2) Kesin Kabul başvurusunda aşağıdaki belgeler bulunur:

- a) Kesin kabul talebi (Form 1), [KEYPOS üzerinden yapılan başvurularda dilekçe (Form 1) aranmaz.]
- b) KEYPOS üzerinden e-imza ile onaylanan kabul tutanakları hariç olmak üzere Geçici kabul tutanağı,
- c) İlgili dağıtım şirketi yetkilisi tarafından imzalanan kesin kabule hazır tutanağı,
- ç) KEYPOS üzerinden onaylanan projeler için yapılan kesin kabul başvuruları hariç olmak üzere tesise ait 1 (bir) takım onaylı proje paftaları.
- d) İflas ve/veya konkordato ilan eden yüklenicinin temsilcisinin/vekilinin bulunmadığı durumlar hariç olmak üzere, kesin kabulde bulunacak yüklenici veya yüklenicinin temsilcisini/vekilini yetkilendirdiğini belirten yazı,
- e) Dağıtım şirketi adına kesin kabulde bulunacak elektrik mühendisine ait yetkilendirme yazısı,
- f) Kesin kabul talep eden gerçek ve/veya tüzel kişilerin fatura bilgileri iletişim için adres, telefon, e-posta ve varsa KEP adresi bilgileri,
- g) Topraklama ölçümünü yapan elektrik mühendisinin adı soyadı, unvanı, oda kayıt numarası vb. bilgilerin yer aldığı 21/8/2001 tarih ve 24500 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği çerçevesinde kabulü yapılacak tesise ilişkin kesin kabul başvuru tarihinden itibaren en fazla 1 yıl önce düzenlenmiş Topraklama Direnci Ölçüm Raporu,
- ğ) İlgili mühendis tarafından imzalanmış topraklama direnci ölçüm raporu ile birlikte kullanılacak topraklama ölçüm cihazının kalibrasyon raporu.

(3) Kabul heyeti görevlendirmesi yapan birim tarafından başvuruda bulunması gereken belgeler kontrol edilir ve içerikleri incelenir. Başvuruya ilişkin eksik ve/veya hatalı hususların tespit edilmesi durumunda eksik ve/veya hatalı hususlar KEYPOS üzerinden başvuru sahibine bildirilir ve tamamlanması için 15 (on beş) iş günü süre verilir. Eksik ve/veya hatalı bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde kesin kabul başvurusunun iade edildiği talep sahibine KEYPOS üzerinden ve yazı ile bildirilir.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeye ilişkin eksik yoksa ve hizmet satış bedeli ödenmiş ise kabul heyeti oluşturulur.

4



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kabul Süreçleri

Kabul heyetinin oluşturulması

MADDE 9- (1) Kabul başvurusunun yapılması ve kabul görevlendirmesi yapacak birim tarafından kabul başvurusunda yer alan belgelerin incelenmesini müteakip, kabul heyeti oluşturulmadan önce hizmet satış bedeli hesaplanır ve KEYPOS üzerinden talep sahibine bildirilir. Hesaplanan bedel TEDAŞ hesabına ödenir. Dağıtım şirketi tarafından yapılan başvurularda hizmet satış bedeli hesaplanarak dağıtım şirketi avansından tahsil edilir.

(2) 7/5/1995 tarih ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre kabul görevlendirmesi yapacak birim tarafından heyet başkanı (proje içeriğine göre TEDAŞ personeli bir branş mühendisi) ve üyelerden (proje içeriğine göre dağıtım şirketi adına kabulde bulunacak branş mühendisi/mühendisleri, yüklenici veya yüklenicinin yetkilendirdiği temsilcisi/vekili ve gerek duyulması halinde ilave üye/üyeler) müteşekkil kabul heyeti oluşturulur. Oluşturulan kabul heyeti ilgililere yazılı olarak ve KEYPOS üzerinden gönderilir ve tesis mahallinde toplanma tarihi kabul heyeti başkanı tarafından belirlenerek kabul heyetine duyurulur.

(3) Kabul heyetinde yer alan üyelerden kabule katılamayacak olanlar için katılamayacak üyenin bildirimini yapan kişi/şirket/kurum tarafından katılamama nedenleri ve katılım sağlayacak yeni üyeler belirtilerek kabul tarihinden önce kabul heyeti görevlendirmesi yapan birime yazılı olarak ve/veya KEYPOS üzerinden bildirilir. Kabul heyeti görevlendirmesi yapan birim kabule katılamayacak üyelerin yerine bildirilen üyelere göre kabul heyeti değişikliği yaparak ilgililere yazılı olarak varsa KEP adresi üzerinden ve/veya KEYPOS üzerinden bildirir.

(4) Davet edildiği halde yüklenici veya temsilcisinin/vekilinin kabule katılmaması, kabulün yapılmasını engellemez, diğer üyeler ile kabul işlemine devam edilir.

(5) Üçüncü şahıslara yaptırılan özel tesislerin kabulüne tesisin teknik sorumlusunun katılmaması durumunda kabul işlemi yapılmaz.

(6) Tesisin kabule esas projesini onaylayan elektrik mühendisi aynı tesisin kabul işlemlerini gerçekleştirecek olan kabul heyeti başkanı olarak görevlendirilemez.

(7) Tesisinin geçici kabulünde heyet başkanı olarak görevlendirilen elektrik mühendisi aynı iş ile ilgili Genel Müdürlük Makamı onayı alınan istisnai durumlar haricinde kesin kabul heyeti başkanı olarak görevlendirilemez.

Genel hükümler

MADDE 10- (1) Kabul işlemleri 7/5/1995 tarih ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Kabul heyeti tarafından sahada gerekli inceleme ve ölçümler yapılır, tesiste eksik ve/veya hatalı iş olmaması halinde kabul tutanakları KEYPOS üzerinden tanzim edilerek kabul heyetince e-imza ile imzalanır. Kabul heyet üyelerinden herhangi birinin e-imzası bulunmaması gibi zorunlu hallerde kabul tutanağı fiziki olarak tanzim edilip ıslak imza ile imzalanabilir. İmzalanan kabul tutanağı taratılarak KEYPOS’a yüklenir. Kabul heyeti tarafından tesisin saha kontrollerinde eksik ve/veya hatalı iş tespit edilmesi durumunda kabule ara verilebilir veya kabul reddedilebilir. Kabule ara verildiği durumlarda ara verme bitiş tarihi ara verme tutanağı ile kayıt altına alınarak kabul heyeti başkanı tarafından KEYPOS’a yüklenir. Bitiş tarihi belirtmeksizin kabule ara verilmez. Ara verme süresi

5



sonunda veya tesis sahibi tarafından eksik ve/veya hatalı işlerin giderildiğinin KEYPOS üzerinden bildirimini müteakip kabul heyeti tarafından tekrar saha tespiti yapılır. Eksik ve/veya hatalı işlerin giderilmediğinin tespiti halinde kabul heyeti tarafından gerekçeleri belirtilmek suretiyle kabulün reddedildiğine dair tutanak tutulur. Ret tutanağı KEYPOS'a yüklenir ve KEYPOS üzerinden ve üst yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

(2) Tesis; kabul heyeti tarafından onaylı proje ile yürürlükteki ilgili mevzuata göre yerinde incelenir. Projenin esasına ilişkin olmayan ayrıntı niteliğindeki değişiklikler hariç olmak üzere, proje ile tesis arasında farklılık olmaması veya can ve mal güvenliği bakımından önemi olan eksik ve özürlü işler bulunmaması halinde kabul yapılarak tutanakları imzalanır. Tesise enerji tatbik edildikten sonra kabul heyeti başkanı tarafından tesise enerji verildiğini belirten yazı ilgili mülki idareye sunulur.

(3) Proje ile tesis arasında esasa ilişkin farklılık varsa veya can ve mal güvenliği bakımından önemi olan eksik ve özürlü işler bulunması halinde bu durum tutanak altına alınır. Tesiste tespit edilen farklılıkların düzeltilmesi ve tamamlanması için yapılacak işlem göz önüne alınarak kabul heyeti tarafından makul bir süre belirlenir ve kabul işlemlerine ara verilebilir.

(4) Ara verme işlemlerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

a) Tesise ilişkin proje ile tesis arasındaki farklılıkların giderilmesi için;

1) Gerekmesi durumunda tadilat projesinin onaylatılması,

2) Eksik ve/veya hatalı işlerin tamamlanması/düzeltilmesi,

amacıyla ara verilebilir.

b) Başvuru dönemi içinde aynı tesis için en fazla 2 (iki) defa ara verilebilir.

c) Kabul heyeti tarafından tutulan ara verme tutanağı KEYPOS'a yüklenerek kabul işlemine ara verildiği başvuru sahibine bildirilir.

ç) Başvuru sahibi tarafından ara verme süreleri içerisinde eksik ve/veya hatalı işlerin giderildiğine yönelik kabul heyeti başkanına KEYPOS üzerinden bildirimde bulunulması halinde, bu bildirimi müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde kabul işlemlerine devam edilir.

d) Başvuru sahibi tarafından birinci ara verme süresi içerisinde eksik ve/veya hatalı işlerin giderildiğinin beyan edilmesine rağmen, kabul heyeti tarafından yapılacak saha kontrollerinde eksik ve/veya hatalı işlerin tamamının veya bir kısmının giderilmediğinin tespiti ya da ortaya yeni çıkan eksik ve/veya hatalı işler için, eksik ve/veya hatalı işlemlerin mahiyeti göz önüne alınarak kabul heyetince eksik ve/veya hatalı işlerin düzeltilmesi için makul bir süre belirlenebilir ve kabul işlemlerine ikinci defa ara verilebilir. Bu bent kapsamındaki ikinci defa ara verme veya reddetme kararı kabul heyeti yetki ve sorumluluğundadır. Ara verme süresi/süreleri sonunda eksik ve/veya hatalı işlerin giderilmediğinin tespit edilmesi halinde kabul heyeti tarafından gerekçeleri belirtilerek tutanak tutulur ve 2 (iki) iş günü içerisinde kabul işlemi reddedilir.

e) Başvuru sahibi tarafından birinci ara verme süresi içerisinde eksik ve/veya hatalı işlerin giderilemeyeceğinin/giderilemediğinin gerekçeleri ile kabul heyeti başkanına yazılı veya KEYPOS üzerinden bildirilerek ilave süre talep edilmesi halinde, kabul heyeti tarafından yapılacak eksik ve/veya hatalı işlemlerin mahiyeti göz önüne alınarak makul bir süre belirlenir ve kabul işlemlerine ikinci defa ara verilebilir.

f) Başvuru sahibi tarafından ara verme süresi sonunda eksik ve/veya hatalı işlerin giderildiğinin bildirilmemesi ya da birinci ara vermeden sonra ilave süre talep edilmemesi halinde, kabul heyeti başkanı tarafından gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ara verme süresini müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde kabul işlemi reddedilir.

(5) Tesisin ilgili mevzuata aykırı yapılmış olması, can ve mal emniyetinin sağlanmaması ya



da tespit edilen eksik ve hatalı işlerin kabule verilen araya rağmen giderilmemesi, eksik/özürlü yapılan işlerin ihale/sözleşme fiyatları ile hesaplanacak tutarının, ihale bedelinin %5 ini geçmesi durumları kabulün yapılmasını engelleyen neden sayılır ve kabul yapılmaz. Kabulü yapılmayan tesise ait kabul başvurusu gerekçeleri belirtilerek üst yazı ile ve KEYPOS üzerinden başvuru sahibine bildirilir.

(6) Kabulü yapılacak tüm tesislerde daha önce kullanılmamış yeni malzeme kullanılacak olup bu malzemelerin imal yılları ile tesisin yapıldığı yıl arasındaki süre 3 (üç) yıldan fazla olamaz. TEDAŞ'a devredilmeyecek, şantiye vb. projelerde ve dağıtım şirketleri tarafından yatırım kapsamında mevcut şebekeden demontaj edilmiş demontajdan montaj olarak kullanılan malzemelerin bulunduğu tesislerde bu hüküm aranmaz. Demontajdan montaj yapılan malzemelerde tip test ve rutin test raporu aranmaz. Kabulü yapılacak tesislerde kullanılan tüm malzemelerin imal yılı, etiket değeri vb. bilgi ve belgelerinin inceleme görevi kabul heyetine aittir.

(7) Kabul esnasında fiziki gerçekleşme ile proje arasında metraj ve adet vb. kontrol edilerek farklılık olması durumunda tüm farklılıklar kabul tutanağına yazılır. Projenin niteliğinde değişim olmadığının öngörülmesi durumunda kabul tamamlanır. Projenin niteliğinde değişim olduğunun tespiti veya proje içeriğinde daralma veya genişleme olması durumunda ara verme süreci içerisinde tadilat projesi istenir ve kabul onaylı tadilat projesine göre tamamlanır.

(8) Kabul süreci içerisinde tesise ilişkin can ve mal emniyeti riskinin tespit edilmesi halinde gerekli tedbirlerin alınması için kabul heyeti tarafından ilgili dağıtım şirketine bildirimde bulunulur.

(9) Aynı yatırım yılı içerisinde aynı mahalde olan birbiri ile ilişkili yatırım projeleri bir bütün olarak değerlendirilerek kabul işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vermiş olduğu yetki çerçevesine göre yapılır.

(10) Yüklenici firmanın konkordato ilan etmesi, iflas etmesi vb. durumların dağıtım şirketince belgelendirilmesi/bildirilmesi halinde, 7/5/1995 tarih ve 22280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin 7 nci maddesi "... Davet edildiği halde yüklenici veya vekilinin kabule katılmaması, kabulün yapılmasını engellemez." hükmü gereği kabul işlemleri yüklenici firma olmaksızın TEDAŞ ve dağıtım şirketi personelinin oluşmuş kabul heyeti marifetiyle yapılır.

(11) Kabul başvurusu elektronik imza mevzuatına uygun olarak KEYPOS üzerinden yapılır. Sistemsel sorunlar gibi zorunlu hallerde KEYPOS üzerinden başvuru yapılamaması durumunda kabul başvuruları fiziksel olarak da yapılabilir. Yapılan fiziksel başvurular kabul görevlendirmesi yapan birim tarafından KEYPOS'a yüklenerek bu usul ve esaslar çerçevesinde işlem yürütülür.

Geçici kabul

MADDE 11- (1) Kabul heyeti tarafından dağıtım tesisleri, üçüncü şahıs tesisleri ve şebeke işletim sistemi tesislerinin geçici kabulü aşağıdaki hususlara dikkat edilerek yapılır;

a) Tesis ile onaylı projesinin ve/veya sözleşme, şartname vb. teknik dokümanlarının uygunluğu kontrol edilir.

b) Kurulan dağıtım tesisinin, dağıtım tesisi unsurlarının ve şebeke işletim sistemi tesislerinin yürürlükteki ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edilir.

c) Dağıtım tesisinin geçici kabulü esnasında aylık yatırım izleme faaliyeti kapsamındaki tespitler de dikkate alınarak kontroller yapılır.

ç) İlgili dağıtım tesislerindeki kişisel koruyucu donanım ile iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının, uyarı ve ikaz levhalarının ilgili mevzuata uygunluğunun tespiti yerinde yapılır.

d) YG/AG kablo kanallarının 21/3/2000 tarih ve 1560-156 sayı ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü

[Handwritten signatures and initials]



tarafından onaylanan Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığına bakılır, kabul kapsamındaki projenin her 0-250 metrelik kablo kanalında (YG/AG) en az bir adet sondaj çukuru açılarak uygunluğu tespit edilir. Açılan sondaj çukuru ile uygunluğunun tespit edilememesi halinde kabul heyetince ilave sondaj çukuru açılması istenebilir. 2.000 m'yi geçen tek faz iletkenli YG kablolarında bu sondaj noktalarına ilaveten ayrıca tüm transpozisyon noktaları açılarak transpozisyon yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

e) Tesise ait fotoğraf veya videoların KEYPOS üzerinden sunulması durumunda veya fiziki gerçekleştirmelerin yıl içerisinde takip edilip süreçlerin kayıt altına alınması halinde kabul aşamasında sondaj çukuru açılmaz. Fotoğraf/videoların; eksik olması veya net olmaması ya da kabulü yapılan tesis ile ilişkilendirilememesi durumunda kabul heyeti başkanı tarafından sondaj çukuru açılması istenebilir.

f) Kabule konu YG/AG dağıtım şebekesinde bulunan bina tipi tesisler (şalt sahası dâhil), YG/AG ve aydınlatma direkleri ve saha dağıtım panolarının koruma ve işletme topraklamaları ölçümleri kabul sırasında uygunluğu örnekleme yoluyla kontrol edilir.

g) Yeni bir bölgede yapılan aydınlatma tesislerinde, il bazlı oluşturulan Aydınlatma Komisyonu kararının kapsamı tesisin onaylı projesi ile kontrol edilir.

ğ) Aydınlatma tesislerinin Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamına alındığı ve sayaç verilerinin TEDAŞ tarafından izlenebilirliği kontrol edilir.

(2) Heyet üyesinin/üyelerinin kabul tutanaklarına itirazlarının bulunması durumunda, tutanakları itiraz kaydı ile imzalamaları ve mutabık kalınmayan konuları ayrı bir rapor şeklinde gerekçeleri ile birlikte belirterek bu raporu kabul tutanaklarına eklemeleri gerekir.

(3) Kabul heyeti tarafından imzalanan kabul tutanakları TEDAŞ Bölge Müdürü veya Teknik Bölge Müdür Yardımcısı tarafından onaylanır.

Kısmi geçici kabul

MADDE 12- (1) Proje kapsamındaki tesisin tümü bitirilmeden, tamamlanan bölümlerin müstakil kullanıma uygun olması ve işletmeye açılması engelinin ve zorunluluğunun bulunması durumlarında, tesislerin geçici kabulünde uygulanan yöntemler izlenerek kısmi geçici kabulü yapılır. Kısmi geçici kabul başvurularında onaylı projesindeki hangi kısmın kısmi geçici kabul başvurusu yapılması isteniyor ise açıkça ve anlaşılır bir şekilde belirtilir, kabulü yapılacak kısma ait hazırlanan imzalı keşif özeti dosyaya eklenir ve sadece o kısmın kısmi geçici kabulü yapılır. Aksi takdirde kabul işlemlerine başlanmaz.

Kesin kabul

MADDE 13- (1) Kesin kabulün, geçici kabulün yapıldığı tarihten itibaren en az 1 (bir) yıl en fazla 3 (üç) yıl içerisinde yapılması zorunludur. Kesin kabulün yapılabilmesi için tesisin en az bir yıl işletme koşullarında çalışmış olması gerekir. Ayrı transformatör ve dönüştürme merkezlerinin ve bunlara ait şebekelerin kesin kabulü için bu süre en az 6 (altı) aydır.

(2) Tesise ait en son yapılan kısmi geçici kabul tarihi tesisin geçici kabul tarihi sayılır ve kesin kabul süreci bu tarihten sonra başlar. Kısmi geçici kabulü yapılan tesislerde, tesisin kabulü yapılmayan bölümünün geçici kabulü yapılmadan kesin kabul işlemi yapılmaz. Ancak tesisin kabulü yapılmayan bölümünün tesis edilmeyeceği veya yatırım programından çıkarıldığı dağıtım şirketince kabul birimine yazılı olarak beyan edilmesi durumunda söz konusu tesise ilişkin daha önce yapılan kısmi geçici kabul işlemi, geçici kabul hükmünde sayılarak kesin kabul işlemleri yürütülür.

8 30/11/2024



(3) Üretim tesisleri ile dağıtım tesislerinin proje onayları ve kabulleri ayrı ayrı yapılır. Ancak 19/2/2020 tarih ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce lisanssız üretim ve/veya elektrik depolama tesisi ile birlikte dağıtım tesisi niteliğindeki tesislerin proje onayının bir bütün olarak yapıldığı tesisler için kesin kabul talep edilmesi durumunda üretim tesisi ile dağıtım tesisi niteliğindeki tesislerin kesin kabul işlemleri birlikte yapılır ve kabul tutanağına üretim santralının kesin kabulünün; 10/2/2020 tarih ve 31044 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yapılmadığı yazılır.

(4) Kesin kabul işlemleri aşağıdaki hususlara göre yapılır;

a) Geçici kabul tutanağında belirtilen eksik ve/veya hataların giderilip giderilmediği kontrol edilir.

b) Tesise ilişkin can ve mal emniyet riskinin olup olmadığı kontrol edilir.

c) Geçici kabul işleminden sonra tesiste ortaya çıkan eksik ve/veya hataların giderilip giderilmediği kontrol edilir.

ç) Tesisin normal işletme şartlarında teknik olarak niteliklerini koruyup korumadığının, kullanılan malzemelerin hasar görüp görmediği kontrol edilir.

d) Geçici kabul heyetince tespit edilen veya geçici kabulden sonra geçen süre içerisinde ortaya çıkan, işin esasına ilişkin olmayan ve onarılması gerekmeyen işlerden kesilecek nefaset bedelleri tespit edilir.

Kabul heyeti tarafından bu fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki yapılan tespitlere göre bu Usul ve Esaslar çerçevesinde kabule ara verme, kabul onay veya kabul ret işlemlerinden duruma uygun olan işlem tesis edilir.

(5) Bir tesisin geçici kabul onayından sonra herhangi bir gerekçe ile iptal edilmesi/yerinde bulunmaması durumunda, söz konusu durumun dağıtım şirketince belgelendirilmesi kaydıyla olmayan tesisin kesin kabul işlemleri yapılmaz ve bu durum kabul heyetince tutanak altına alınarak Proje Onay Birimine (POB) bildirilir. Kabul heyetince tutulan bu tutanak POB tarafından dağıtım şirketine yazı ile gönderilir. Olmayan tesise ilişkin olarak bu tür işlemlerde ilgili yıla ait “Elektrik Tesisleri Hizmet Satış Bedelleri”nde belirtilen “Hizmet Bedeli Tanımlanmamış Diğer Kabul İşlemlerine Ait Kabul Hizmet Bedeli”ne göre hizmet satış bedeli alınır.

(6) Bir tesisin geçici kabul onayından sonra herhangi bir gerekçe ile kısmen iptal edilmesi ve/veya yerinde olmaması durumunda, söz konusu durumun dağıtım şirketince belgelendirilmesi kaydıyla bu durum kesin kabul tutanağına işlenerek tesisin yerinde kalan mevcut kısmının kesin kabul işlemleri yapılır. Bu tür işlemlerde kesin kabulü yapılan kısım için hizmet satış bedeli alınır.

(7) Geçici kabul onayından sonra tesiste kurulan transformatör, hücre, pano vb. malzemelerin işletme şartlarına bağlı olarak benzer/aynı tip ve özelliklere sahip malzeme ile değiştirilmesi durumunda, söz konusu durumun dağıtım şirketince belgelendirilmesi kaydıyla bu durum kesin kabul tutanağına işlenerek tesisin kesin kabul işlemleri yapılır. Bu fıkra kapsamındaki hizmet satış bedeli, ilgili yıla ait “Elektrik Tesisleri Hizmet Satış Bedelleri”ne göre alınır.

(8) Geçici kabul onayından sonra tesiste kurulan transformatör, hücre, pano vb. malzemelerin işletme ya da yatırım kapsamında farklı tip ve özelliklere sahip malzeme ile değiştirilmesi ve/veya tesisin deplase edilmesi gibi esasa taalluk eden değişikliklerin yaşandığı durumlarda dağıtım şirketince değişikliklere ilişkin tadilat projesi ve geçici kabul tutanakları sunulması kaydıyla kesin kabul işlemleri yapılır. Bu fıkra kapsamındaki hizmet satış bedeli, ilgili yıla ait “Elektrik Tesisleri Hizmet Satış Bedelleri”ne göre alınır.

[Handwritten signature]



(9) Geçici kabul onayından sonra işletme ya da yatırım kapsamında söz konusu tesiste tadilat veya ilave şebeke yapılmış olması durumunda dağıtım şirketince değişikliklere ilişkin tadilat projesi ve geçici kabul tutanakları sunulması kaydıyla kesin kabul işlemleri yapılır. Bu fıkra kapsamındaki hizmet satış bedeli, ilgili yıla ait “Elektrik Tesisleri Hizmet Satış Bedelleri”ne göre alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kabulün Reddedilmesi

Kabulün reddedilmesi işlemleri

MADDE 14- (1) Aşağıdaki hususların ortaya çıkması ve/veya tespit edilmesi durumunda kabul yapılmaz ve reddedilir;

a) Tesiste can, mal ve işletme emniyeti bakımından önemli eksik, hatalı veya farklı işlerin kabule verilen araya rağmen giderilmemesi.

b) Kabule verilen araya rağmen eksik ve/veya hatalı işlerin ihale/sözleşme fiyatları ile hesaplanacak tutarının ihale bedelinin %5 ini geçmesi.

(2) Tesisin kabulünün yapılmasına engel olan hususlar hazırlanan ret tutanağı ile kabul heyeti tarafından imza altına alınır. Tesis sahibi ve/veya temsilcilerinin, yüklenici ve/veya temsilcilerinin/vekillerinin imzadan imtina etmesi, ret tutanağının düzenlenmesine engel değildir.

(3) Ret tutanağı kabul heyeti başkanı tarafından tanzim edilerek kabul heyeti tarafından KEYPOS üzerinden veya ıslak imza ile imzalanır. Islak olarak imzalanması halinde imzalanan ret tutanağı taratılarak KEYPOS’a yüklenir. Kabulün reddedildiği kabul heyet üyelerine, dağıtım şirketine ve/veya başvuru sahibine yazı ile ve KEYPOS üzerinden bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kabul Tutanaklarının Hazırlanması, Kontrolü ve Onaylanması

Kabul tutanaklarının hazırlanması

MADDE 15- (1) Dağıtım tesisleri, üçüncü şahıs tesisleri ve şebeke işletim sistemi tesislerinin kabulü için 7/5/1995 tarih 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği ekinde bulunan tutanaklar (Ek-1) kullanılır. Tutanaklar hazırlanırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

a) Tutanak sayfalarında yazı karakterleri, kenarlık vb. herhangi bir değişiklik yapılmaz.

b) Yazım yanlış, eksiklik vb. durumlarda tutanak üzerinde tahrifat yapılmadan söz konusu sayfalar yeniden hazırlanarak imzalanır.

c) Kabul tutanakları hazırlanırken yazı rengi siyah kullanılır.

ç) Topraklama raporu ve varsa tesise ilişkin fotoğraflar vb. raporlar tutanağa eklenir.

d) Kabul heyet başkanı ve üyeleri, enerji sağlayan kuruluş (EDAŞ/OSB), tesis sahibi ve yüklenici tarafından KEYPOS üzerinden verilen erişim yetkisi ile kabul tutanaklarının onaylı hali indirilebilir.

e) Kabulü yapılan tesisteki tüm envanter ve donanımlar kabul tutanağına eksiksiz yazılır.

f) Kabul tutanağının kapak sayfasına (birinci sayfa) tesisin kurulduğu il, ilçe, mahalle, cadde/sokak bilgileri, tesisin onaylı projesinde belirtilen adı, kabulün yapıldığı tarih, kabul tutanaklarının kaç sayfadan oluştuğu, onaylayan kuruluşun adı, Bakanlığın yetkilendirme yazısının tarih ve sayısı bilgileri Ek-1 de belirtilen formata göre yazılır.

g) Kabul tutanağının “Tesis Ait Bilgiler” sayfasına (ikinci sayfa) 7/5/1995 tarih ve 22280

10



sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin tarih ve sayısı, görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, başkan ve üyelerin ad, soyad, meslek ve çalıştığı kuruluş bilgileri, tesise ait diğer bilgiler ile ilgili mülki idareye verilen yazının tarihi yazılır.

ğ) Kabul tutanağının “Jeneratörler, transformatörler, tahrik makineleri, buhar ve gaz üretme cihazları ve diğer önemli malzemeler” sayfasına (üçüncü sayfa) “Projesinde Gösterilen” kısmına marka belirtilmeden projede gösterilen teknik bilgiler, “Kurulan” kısmına ise cihazların işaret plakalarında yer alan bilgiler (firma adı, seri numarası, gücü, gerilimi, devir sayısı vb.) yazılır.

h) Kabul tutanağının “Tesiste Görülen Özur ve Eksiklikler” sayfasına (dördüncü sayfa), tesiste herhangi bir eksiklik ve hata yok ise bu sayfaya “Tesiste eksikliğe ve hataya rastlanmamıştır.” ifadesi yazılır.

ı) Tesiste bulunan eksik ve hatalar, işletmeyi ve tesisattan güvenle yararlanmayı hiçbir şekilde engellemiyor ve tesisin toplam ihale bedelinin %5 ini aşmıyor ise bu eksik ve hatalar tek tek kabul tutanağının dördüncü sayfasına yazılır.

i) Kabul tutanağının “Dağıtım Transformatör İstasyonları” sayfasında istenilen bilgiler dışında bilgi yazılmaz.

j) Kabul tutanağının YG ve/veya AG sayfaları hazırlanırken “Projesinde Gösterilen” kısmına marka belirtilmeden tüm kablo, iletken ve direkler ölçü ve miktarlar ile birlikte tek tek yazılır; “Kurulan” kısmına ise sahada tesis edilen ölçü ve miktarlar yazılır. Projede gösterilen ile sahada kurulan ölçü ve miktarlar arasında farklılık olması durumunda bunların sebepleri “düşünceler” kısmında belirtilir.

k) Kabul tutanağına proje kapsamındaki dağıtım tesisi niteliğinde olan malzemelerin tüm özellikleri yazılır.

l) Kabulü yapılan tesisteki etiketi bulunan tüm malzemeler, etiket bilgileri ile birlikte kabul tutanağına yazılır.

m) Tüm tesisler için, söz konusu malzeme, araç gereç ve ekipmanlara ait, tip test raporları, topraklama raporları, tesise ait fotoğraflar, sahada uygulanan testlere ait raporlar kabul tutanağının eki olarak değerlendirilir, bu sayfalar tutanak sayfa sayısına dâhil edilmez.

(2) Kabulü yapılan tesise ait kabul tutanağı kabul heyeti başkanı tarafından onaylanmak üzere KEYPOS’a yüklenir.

Kabul tutanaklarının kontrolü

MADDE 16- (1) Geçici kabul tutanaklarının incelenmesi, kabul heyetinin görevlendirmesini yapan ilgili birimine ulaştırılmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde yapılır.

(2) Kabul heyeti görevlendirmesi yapan birim tarafından; kabul tutanakları ve varsa ekleri görevlendirme yazıları ve ilgili mevzuata uygunluğunun kontrolü yapılır. Kabul tutanaklarında eksiklikler/hatalar tespit edilmesi halinde düzeltilmesi için kabul heyetine iade edilir. Tespit edilen eksiklikler/hatalar düzeltilerek kabul heyetinin görevlendirmesini yapan birime KEYPOS üzerinden onaylanmak üzere tekrar gönderilir.

Kabul tutanaklarının onaylanması

MADDE 17- (1) Genel Müdürlük merkez birimlerince yapılan kabul görevlendirilmelerinde; dağıtım tesisleri, üçüncü şahıs tesisleri ve şebeke işletim sistemi tesislerinin kabul tutanaklarının onayı ilgili Daire Başkanı veya bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından yapılır.

(2) Genel Müdürlük tarafından kabul tutanak onaylama yetkisi bölge müdürlükleri yetkisine verilen dağıtım tesisleri, üçüncü şahıs tesisleri ve şebeke işletim sistemi tesislerinin kabul

11



tutanaklarının onayı Bölge Müdürü veya Teknik Bölge Müdür Yardımcısı tarafından yapılır.

(3) Kabul heyetinde ilgili Daire Başkanının olması durumunda kabul tutanağı, bu Daire Başkanının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından onaylanır.

(4) Kabul heyetinde Bölge Müdürünün olması durumunda kabul tutanağı Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanı tarafından onaylanır.

(5) Kabul tarihi, kabul tutanağının imzalandığı tarihtir ancak kabul tutanakları, onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır. Ret tutanağı veya onaylanan kabul tutanağı ilgililere KEYPOS üzerinden ve 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18- (1) 21/2/2023 tarihli ve 4-244 sayılı TEDAŞ Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Elektrik Dağıtım Tesisleri Kabul Süreçlerine İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Usul ve Esaslar, TEDAŞ Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme


MADDE 20- (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini TEDAŞ Genel Müdürü yürütür.

Ekler

(Ek-1) Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği Eki Örnek Kabul Tutanağı

(Form 1) Dağıtım Tesisleri Kabul Başvuru Dilekçesi

(Form 2) Kabul Talep Eden Şirkete Ait Fatura Bilgileri Formu



12

[Handwritten signatures]

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

..... İLİ
..... İLÇESİ/KÖYÜ

.....
.....ELEKTRİK TESİSİ

GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

Geçici Kabul Tarihi :
Bu Tutanaksayfadır.

KABUL HEYETİ

Başkan

Üye

Üye

Üye


Üye

Onaylayan Kuruluşun Adı : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/TEDAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın tarihli ve sayılı yazısı gereği
.....tarih ve..... sayı ile onaylanmıştır.

ONAY

[Handwritten signature]



GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği'ne göre TEDAŞ Genel Müdürlüğü/TEDAŞ ... Bölge Müdürlüğü'nüntarihli ve sayılı emirleri ile oluşturulan geçici kabul heyeti


	<u>Adı-Soyadı</u>	<u>Mesleği</u>	<u>Çalıştığı Kuruluş</u>
Başkan			
Üye			
Üye			
Üye			
Üye			

Kabulü Yapılan İşin Adı:.....
.....
Tesisin Türü:.....
.....
Tesisin Projesini Yapan: Mühendisin Adı, Soyadı ve Oda Kayıt No'su:.....
.....
Projenin Düzenlenme tarihi:.....
Projeyi Onaylayan Kuruluş:.....
Onama tarihi ve Sayısı:.....
Tesisin Adresi:.....
Tesisin Yaptıran Kuruluşun Adı:.....
Adresi:.....
Yüklenici Adı:.....
Adresi:.....
İlk Keşif Bedeli:.....Eksiltme Oranı:.....
İlk Sözleşme Bedeli:.....
Son Keşif Bedeli:.....
Son Sözleşme Bedeli:.....
Sözleşmeye Göre İşin Süresi:
Sözleşmeye Göre İşin Bitirilmesi Gereken Tarih:
Süre Uzatımı:.....
Süre Uzatımı Dahil İşin Bitirilmesi Gereken Tarih:
İşin İtibar Edilen Bitiş Tarihi:
Eksik ve Özürlerin İhale Tutarına Göre % Miktarı:.....

Yukarıda niteliği ve türü yazılı tesisin bulunduğu yere giderek Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği'nde yazılı deney ve incelemeleri yapan heyetimizsayfadaki sonuçlara dayanarak tesisin geçici olarak kabul.....kanısına varmıştır.
Tesisin işletmeye açılmasında bir sakınca görülmemiş olduğundan bununla ilgili belge tarihinde Heyet Başkanlığınca 'ne verilmiştir.

Başkan Üye Üye Üye Üye

[Handwritten signatures]



Tesiste bulunan jeneratörler, tahrik makineleri, buhar ve gaz üretme cihazları, hücre, köşk, pano vs. teçhizatların, işaret plakalarında yazılı bilgiler (marka, imal yılı, seri numarası, anma akımı, kesme kapasitesi, tipi, gücü, gerilimi, vb.)

SIRA NO	PROJESİNDE GÖSTERİLEN	KURULAN

Başkan


Üye

Üye

Üye

Üye

Handwritten signatures and initials in blue ink.



TESİSTE GÖRÜLEN ÖZÜR VE EKSİKLER

SIRA NO	MİKTARI	ÖZÜR VE EKSİĞİN NİTELİĞİ	BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM TUTARI (TL)
DÜŞÜNCELER:				

Başkan


Üye

Üye

Üye

Üye

Amy. 30th M. 4



[illegible]

Başkan

Üye

Анн. РОВМ к



ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİ

PROJEDE GÖSTERİLEN				KURULAN			
Yer altı Kablolu Hat		Hava Hattı		Yer altı Kablolu Hat		Hava Hattı	
Cinsi	Uzunluğu (m)	Cinsi	Uzunluğu (m)	Cinsi	Uzunluğu (m)	Cinsi	Uzunluğu (m)
Direk Tipleri		Direk Sayısı (adet)		Direk Tipleri		Direk Sayısı (adet)	
DÜŞÜNCELER:							

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye





YÜKSEK GERİLİM HATTI VE MÜŞTEREK DİREKLİ ŞEBEKE

PROJEDE GÖSTERİLEN			KURULAN		
OG Hattının Adı	İletken		OG Hattının Adı	İletken	
	Cinsi	Uzunluğu		Cinsi	Uzunluğu
Yer Altı Kablosu (XLPE)	Cinsi	Uzunluğu	Yer Altı Kablosu (XLPE)	Cinsi	Uzunluğu
Direk Tipleri	Direk Sayısı		Direk Tipi	Direk Sayısı	
DÜŞÜNCELER:					

Başkan


Üye

Üye

Üye

Üye

A. Uy. B. M. M. M.



TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih:/...../ 20...

..... VALİLİĞİNE/KAYMAKAMLIĞINA

..... tarih ve sayı ile projesi tasdik edilen

Elektrik tesislerinin geçici kabul işlemlerini yapmak üzere 7/5/1995 tarih ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğine uyarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün tarih sayılı emirleri gereğince teşekkül eden heyetimiz, yapmış olduğu inceleme sonunda bu tesisin işletmeye açılmasında teknik bir sakınca bulunmadığı kanaatine varmıştır. Kabulü yapılan tesislere gerilim uygulanacağından, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemler alınmalıdır.

Saygılarımla arz ederim.

Geçici Kabul Heyeti Başkanı

NOT: Bu yazının bir nüshası kabul yapılan yerdeki en büyük mülki amire verilecektir. Bu yazı sadece geçici kabullerde verilecektir.

[Handwritten signature]



T.C.
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

..... İLİ
..... İLÇESİ/KÖYÜ

.....
.....ELEKTRİK TESİSİ

KESİN KABUL TUTANAĞI

Kesin Kabul Tarihi :
Bu Tutanaksayfadır.

KABUL HEYETİ


Başkan Üye Üye Üye Üye

Onaylayan Kuruluşun Adı : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/TEDAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın.....tarihli vesayılı yazısı gereği
.....tarih ve..... sayı ile onaylanmıştır.

ONAY

b uy. BvM k



KESİN KABUL TUTANAĞI

7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğine göre TEDAŞ Genel Müdürlüğü/TEDAŞ ... Bölge Müdürlüğü'nüntarihli ve sayılı emirleri ile oluşturulan kesin kabul heyeti

<u>Adı-Soyadı</u>	<u>Mesleği</u>	<u>Çalıştığı Kuruluş</u>
Başkan		
Üye		
Üye		
Üye		
Üye		

Kabulü Yapılan İşin Adı:.....

Tesisin Türü:.....

İlk Sözleşme Bedeli:.....

Son Sözleşme Bedeli:

Sözleşme Tarihi:

Sözleşmeye Göre İşin Süresi:

Sözleşmeye Göre İşin Bitirilmesi Gereken Tarih:

Süre Uzatımı:.....

Süre Uzatımı Dahil İşin Bitirilmesi Gereken Tarih:

İşin İtibar Edilen Bitiş Tarihi:

Yüklenici Adı:.....

Adresi:.....

Tesisi Yaptıran Kuruluşun Adı:.....

Geçici Kabulü Onaylayan Kuruluşun Adı:.....

Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenme Tarihi:.....

Geçici Kabul Tutanaklarının Onay Tarihi:.....

Tamamlanmamış ve Giderilmemiş Eksik ve Özürlü İşler Varsa Bunların İhale Tutarına Göre % Miktarı:.....

Geçici Kabulde Görülmemiş veya Yeniden Ortaya Çıkmış Eksik ve Özürlü İşler Varsa Bunların İhale Tutarına Göre % miktarı:.....

Yukarıda adı ve türü yazılı tesisin bulunduğu yere gidilerek gerekli deneyler ve incelemeler yapılmış, sonraki sayfalara göre söz konusu tesisin teknik koşullara ve sözleşmesine uygun Geçici kabulde görülen eksik ve özürlerin tümü giderilmiş ve yeniden ortaya çıkan veya gözden kaçmış eksik ve özürlerinsaptandığından kabul işleminin.....kanısına varmıştır.

Başkan


Üye

Üye

Üye

Üye

[Handwritten signatures]



Tesiste bulunan jeneratörler, tahrik makineleri, buhar ve gaz üretme cihazları, hücre, köşk, pano vs. teçhizatların, işaret plakalarında yazılı bilgiler (marka, imal yılı, seri numarası, anma akımı, kesme kapasitesi, tipi, gücü, gerilimi, vb.)

SIRA NO	PROJESİNDE GÖSTERİLEN	KURULAN

Başkan


Üye

Üye

Üye

Üye

Handwritten signature: Ay. B. M. K.



TESİSTE GÖRÜLEN ÖZÜR VE EKSİKLER

SIRA NO	MİKTARI	ÖZÜR VE EKSİĞİN NİTELİĞİ	BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM TUTARI (TL)
DÜŞÜNCELER:				

Başkan


Üye

Üye

Üye

Üye

А. у. Б. А. К




[illegible]

DÜŞÜNCELER:

Üye

Amy Brown



ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİ

PROJEDE GÖSTERİLEN				KURULAN			
Yer altı Kablolu Hat		Hava Hattı		Yer altı Kablolu Hat		Hava Hattı	
Cinsi	Uzunluğu (m)	Cinsi	Uzunluğu (m)	Cinsi	Uzunluğu (m)	Cinsi	Uzunluğu (m)
Direk Tipleri		Direk Sayısı (adet)		Direk Tipleri		Direk Sayısı (adet)	
DÜŞÜNCELER:							

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

[Handwritten signatures]



YÜKSEK GERİLİM HATTI VE MÜŞTEREK DİREKLİ ŞEBEKE

PROJEDE GÖSTERİLEN			KURULAN		
OG Hattının Adı	İletken		OG Hattının Adı	İletken	
	Cinsi	Uzunluğu		Cinsi	Uzunluğu
Yer Altı Kablosu (XLPE)	Cinsi	Uzunluğu	Yer Altı Kablosu (XLPE)	Cinsi	Uzunluğu
Direk Tipleri	Direk Sayısı		Direk Tipi	Direk Sayısı	
DÜŞÜNCELER:					

Başkan


Üye

Üye

Üye

Üye

A. Uy. B. M. N. K.



(DAĞITIM TESİSİ KABUL BAŞVURU DİLEKÇESİ)

Sayı:

Konu : Kabul Onayı

Tarih: / /

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı)

..... EDAŞ bölgesindeki kW/kVA kurulu gücündeki (DM / TM / ENH vb.) elektrik tesisi kapsamındaki tarih ve Proje onay numaralı..... ili, ilçesi, mevkiinde tesis edilen kişi/şirketine ait..... adlı elektrik tesisi, can, mal ve çevre emniyeti tarafımızca sağlanarak kabule hazır hale getirilmiştir.

İlgili mevzuat, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığının "EK Yetkilendirme Tablosu" ile kabul yetkisi TEDAŞ'a verilen elektrik tesislerinin, Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan tesisin geçici/kesin kabulünün yapılması hususunda gereğini arz ederiz.

Tesis Sahibi Şirketi Temsile Yetkili Kişi(ler)
Adı-Soyadı
İmzası
Şirket Kaşesi

İletişim Bilgileri:

Tesis Sahibi Şirket Yetkilisi Tebligat Adresi
Tesis Sahibi Şirket Yetkilisi Kurumsal E-posta Adresi
Tesis Sahibi Şirket Kayıtlı E-posta (KEP) Adresi
Tesis Sahibi Şirket Yetkilisi Telefon Numaraları

Ekler:

- 1- Geçici/Kesin Kabul Dosyasında bulunması gereken evraklar (1 dosya)
- 2- Elektronik Kopyası (1 adet CD/DVD/USB)

[Handwritten signatures and initials]





TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FATURA DÜZENLEMESİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ BİLGİLER

FATURA BİLGİLERİ	VERGİ NUMARASI	
	ŞİRKET ÜNVANI	
	VERGİ DAİRESİ	
	VERGİ DAİRESİ İLİ	
	VERGİ DAİRESİ İLÇESİ	
	ŞİRKET ADRESİ	
	TELEFON	
	E-MAIL	
PROJE BİLGİLERİ	TESİS ADI	
	TESİS TÜRÜ	
	HİZMET TANIMI	

[Handwritten signature]

