



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 10/08/2026
Onay Sayısı: 10000282

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (AYRILABİLİR BAĞLAYICI) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Ulusoy Raylı Sistemler A.Ş.
Marka : Seka Kablo Aksesuarları
Gerilim Değeri (kV) : 19/33(36)
Yardımcı Donanım Tipi : Ayrılabilir Bağlayıcı
Tip İşareti : URS-L-36-400
Elektriksel Bağlantı Şekli : Fiş Tipi
Yapısal Bağlantı Şekli : L (Dirsek) Tipi
Çalışma Akımı : 400
Ara Yüz Tipi : B
Deney Kablosu Kesiti (mm²) : 1x70
Deney Kablosu Sembolü : YXC7V-R
İletken Bağlayıcı Tipi : Mekanik
Montaj Kılavuz Numarası : CBS140897
NOT : Isıl Kısa Devre (ekran) deneyi uygulanmadığından sahada ayrılabilir bağlayıcının ve kablo ekranının topraklaması ayrı ayrı topraklanacaktır.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının tip deney raporları **TEDAŞ-MLZ/99-033.B** işaretli **OG Kablo Yardımcı Donanımları** Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>

