



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 05/06/2026
Onay Sayısı: 10000107

OG KOMPOZİT SİLİKON MESNET İZOLATÖRLERİ TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma	:	Ebra Elektrik AŞ
Marka	:	Ebra
En Yüksek Sistem Gerilimi (kV)	:	36
İzolatör Tip Gösterimi	:	R 10 ET 190 L
Kuruda Yıldırım Darbe Dayanımı Gerilimi (kV)	:	190
Yaşta Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	:	80
En Küçük Eğme Kopma Yüğü (kN)	:	10
Kirlenme Düzeyi	:	IV
En Büyük Tasarım Konsol Yüğü (MCDL) (kN)	:	5
Çekme Yüğü (STL) (kN)	:	70
Ark Mesafesi (mm)	:	345
İzolatör Boyu (mm)	:	430
Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluğu (mm)	:	1135

NOT : Verilen uygunluk, yapısal özellikleri aynı kalmak kaydıyla izolatör boyu 430 mm ve altındaki izolatörler için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan İzolatörlerin tip deney raporları;
TEDAŞ-MLZ/2017-067 işaretli **OG Kompozit Silikon Mesnet**
İzolatörleri Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>

