

AG ENERJİ KABLORUNA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	DEMAŞ KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLolari

Değerlendirme Tarihi: 19.01.2024

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME ¹
1	YVV-U	5x1,5	TSE/577777/29.12.2020	UYGUN	YVV-U tipi kablo için deneyi yapılan 5x1,5 mm ² ve 2x2,5 mm ² kesitli kabloları ait 577777 ve 470568 no.lu raporlar; 2 damardan 5 damara kadar ve kesitleri 1,5 mm² den 2,5 mm² ye kadar olan YVV-U tip kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:2
2		2x2,5	TSE/470568/20.05.2019	UYGUN	
3	YVV-R	5x10	TSE/553361/24.09.2020	UYGUN	YVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 5x10 mm ² ve 1x240 mm ² kesitli kabloları ait 553361 ve 540368 no.lu raporlar; Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 10 mm² den 240 mm² ye kadar olan YVV-R tip kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:2
4		1x240	TSE/540368/24.07.2020	UYGUN	
5	YXV-R	4x16	TSE/540371/28.07.2020	UYGUN	YXV-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x16 mm ² kesitli kabloya ait 540371 no.lu rapor uygundur.
6	YVZ3V-R	4x16	TSE/540370/24.07.2020	UYGUN	YVZ3V-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x16 mm ² ve 3x120+70 mm ² kesitli kabloları ait 540370 ve 577776 no.lu raporlar; 3 damardan 4 damara kadar ve kesitleri 10 mm² den 120 mm² ye kadar olan YVZ3V-R tip kablolar için de uygunluk sağlamaktadır.
7		3x120+70	TSE/577776/29.12.2020	UYGUN	
8	YAVZ3V-R	4x300	TSE/511983/23.01.2020	UYGUN	YAVZ3V-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x300 mm ² kesitli kabloya ait 511983 no.lu rapor uygundur.

¹ Kabloların uygunluk aralıkları, TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartname Ek-3'de yer alan "Tip deneyleri için Numune Seçim Kriterleri" ne göre belirlenmiştir.

² 1, 2, 3, 4 damarlı ve 2,5 mm² 'den 400 mm² 'e kadar olan (2,5 mm² ve 400 mm² dâhil) kesit aralığındaki kabloları farklı damar sayısına ve kesite sahip kablolar TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartnamenin kapsamı dışındadır.