



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 26/06/2026

Onay Sayısı: 10000196

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (KABLO EKİ) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma	: REPL Turkey Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
Marka	: REPL
Gerilim Değeri (kV)	: 19/33 (36)
Yardımcı Donanım Tipi	: Kablo Eki (Tip II)
Tip İşareti	: RHSJU36X
İmalat Özelliği	: Isı Büzüşmeli
Bağlantı Şekli	: Düz
Deney Kablosu Kesiti (mm ²)	: 1x70 ve 1x240
Deney Kablosu Sembolü	: YAXC7(Q)E-R ve YXC7(Q)E-R
Branşman Kablo Kesiti (mm ²)	: -
Branşman Kablo Sembolü	: -
İletken Bağlayıcı Tipi	: Mekanik
Montaj Kılavuz Numarası	: IST00205
NOT	: Verilen uygunluk 70 mm ² den 240 mm ² ye kadar olan kesit aralığındaki dairesel (Al veya Cu) iletkenli, boyuna su engellemesi özelliği olan kablolar ile kullanımı için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının
tip deney raporları; TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretli OG Kablo Yardımcı
Donanımları Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>

