

YG HAVA YALITIMLI METAL MAHAFAZALI MODÜLER ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNE İLİŞKİN TİP DENEY RAPORLARI ve BELGE DEĞERLENDİRME TABLOSU (25.07.2025)						
ÜRETİCİ FİRMA ADI/MARKASI		EVA ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.				
İLGİLİ TEDAŞ ŞARTNAME İŞARETİ		TEDAŞ-MLZ/95-007.E				
İLGİLİ STANDARTLAR		TS EN IEC 62271-200 // TS EN IEC 62271-1 // TS EN IEC 62271-100 // TS EN IEC 62271-102 // TS EN IEC 62271-103 // TS EN IEC 62271-105 // TS EN IEC 60060-1				
KOMPANET MARKASI (YÜK AYIRICI/AYIRICI) :		BATEL	-	BATEL	-	
KOMPANET MARKASI (YÜK AYIRICI+ŞİGORTA) :		-	BATEL	-		
KOMPANET MARKASI (KESİCİ) :		-	-	-	BATEL	
KOMPANET MARKASI (TOPRAK BİÇAĞI) :		BATEL	BATEL	BATEL	BATEL	
DEĞERLENDİRME :		BU TİP DENEY İNCELEMESİ EVA MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE (YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI+ŞİGORTA - KESİCİ- TOPRAK BİÇAĞI) KOMPANENTLERİN BATEL MARKA OLMASI HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPANET KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR.ÜRÜNLERİN ALAN DÜZENLEYİCİLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR.				
GENEL DEĞERLENDİRME :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Nominal Gerilim		36kV	36kV	36kV	36kV	
Nominal Akım		630A	200A	630A	630A	
Kısa Devre Dayanım		16kA	16kA	16kA	16kA	
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ		YÜK AYIRICILI GİRİŞ/ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ	YÜK AYIRICILI + ŞİG. BİLEŞİĞİ FONKSİYONEL BİRİMİ	GERİLİM TRAFOSU FONKSİYONEL BİRİMİ	KESİCİLİ ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ	
		ŞEKİL 1	ŞEKİL 2	ŞEKİL 3	ŞEKİL 4	
TİP TESTLER						
YALITIM/DİELEKTRİK DENEYLERİ (Ana devrede ve yardımcı devrelerde)	Yıldırım Darbe Dayanım Deneyi	Rapor no	1707082	1707083	1707083	1707084
		Deneyin Yapıldığı Yer	HİLKAR	HİLKAR	HİLKAR	HİLKAR
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	170003	170004	170004	170001
		Yapılış Tarihi	11.07.2017-13.07.2017	10.07.2017-20.07.2017	10.07.2017-20.07.2017	20.07.2017-22.07.2017
		Açıklama				
		Min. Çalışma basıncı	YÜK AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)	YÜK AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)	YÜK AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)	AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK) KESİCİ : 2,5 BAR (MUTLAK)
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
	Şebeke Frekanslı Gerilime Dayanım Deneyi	Rapor no	1707082	1707083	1707083	1707084
		Deneyin Yapıldığı Yer	HİLKAR	HİLKAR	HİLKAR	HİLKAR
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	170003	170004	170004	170001
		Yapılış Tarihi	11.07.2017-13.07.2017	10.07.2017-20.07.2017	10.07.2017-20.07.2017	20.07.2017-22.07.2017
		Açıklama				
		Min. Çalışma basıncı	YÜK AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)	YÜK AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)	YÜK AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)	AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK) KESİCİ : 2,5 BAR (MUTLAK)
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
	Yardımcı devreler ve kumanda devrelerinde dielektrik deneyler	Rapor no	1704.16.01/00	1704.16.03/00	1704.16.01/00	1704.16.06/00
		Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	27.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-01.08.2017	27.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-01.07.2018
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN

		Ilgili Standart				
--	--	-----------------	--	--	--	--

MEKANİK DARBE DENEYİ (İK10)		Rapor no	18-0660-R01-N01-01	18-0660-R01-N01-01	18-0660-R01-N01-01	18-0660-R01-N01-01
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	170237	170237	170237	170237
		Yapılış Tarihi	25.06.2018	25.06.2018	25.06.2018	25.06.2018
		Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
KORUMA DERECELERİNİN DENETLENMESİ		Rapor no	1704.16.01/00	1704.16.01/00	1704.16.01/00	1704.16.06/00
		Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-01.08.2017
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
İÇ ARK DENEYİ (İç ark sınıfı : IAC - AFL)	Ana Barada	Rapor no	12627	12627	12627	12629
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	170016/170021	170016/170021	170016/170021	170018/170014
		Yapılış Tarihi	07.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07-10.08.2010
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
	Kablo Kompartmanında	Rapor no	12627	12627	12627	12629
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	170016/170021	170016/170021	170016/170021	170018/170014
		Yapılış Tarihi	07.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07-10.08.2010
		Açıklama	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
SICAKLIK ARTIŞI VE ANA DEVRENİN DİRENÇİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYLERİ		Rapor no	1704.16.04/00	1704.16.04/00	1704.16.04/00	1704.16.06/00
		Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	28.07.2017-01.07.2018	28.07.2017-01.07.2018	28.07.2017-01.07.2018	28.07.2017-01.07.2018
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	IEC 62271-200	IEC 62271-200	IEC 62271-200	IEC 62271-200
M AKIMI DENEYLERİ	Ana Devredeki deney (Üç Fazlı)	Rapor no	1704.16.04/00	1704.16.04/00	1704.16.04/00	1704.16.06/00
		Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	28.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-01.07.2018
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				

KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI VE TEPE DAYANI		Topraklama Devresindeki Deney (Üç Fazlı)	Rapor no	18-0666-R01-N01-01	18-0666-R01-N01-01	18-0666-R01-N01-01	18-0666-R01-N01-01
			Deneyin Yapıldığı Yer		TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
			Seri No	170651	170651	170651	170651
			Yapılış Tarihi	20.06.2018	20.06.2018	20.06.2018	20.06.2018
			Açıklama				
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
			İlgili Standart				
		Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Deneyi (Tek Fazlı)	Rapor no	1704.16.04/00	1704.16.04/00	1704.16.04/00	1704.16.06/00
			Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
			Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
			Yapılış Tarihi	28.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-01.07.2018
			Açıklama				
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
			İlgili Standart				
TÜK AYIRICISI İÇİN (Sınıf: E3)	Deney-1: Anma Aktif/Yük Ağırıklı Kesme Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-1(TDload1-TDload2)	Rapor no	11417	11417	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL			
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK			
		Yapılış Tarihi	8-10.05.2012	8-10.05.2012			
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN			
		İlgili Standart					
	Deney-2a: Anma Kapalı Devre Kesme Akımında “Kapama-Açma”/Test Duty-2a (TDloop)	Rapor no	9832	9832	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL			
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK			
		Yapılış Tarihi	2-8.05.2007	2-8.05.2007			
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN			
		İlgili Standart					
	Deney-4a: Anma Yüksüz Kablo Akımında “Kapama-Açma”/Test Duty- 4a (TDcl1-TDcc2)	Rapor no	9832	9832	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL			
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK			
		Yapılış Tarihi	2-8.05.2007	2-8.05.2007			
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN			
		İlgili Standart					
	Deney-4b: Anma Yüksüz Hat Akımında “Kapama-Açma”/Test Duty - 4b (TDlc)	Rapor no	9832	9832	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL			
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK			
		Yapılış Tarihi	2-8.05.2007	2-8.05.2007			
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN			
		İlgili Standart					

Y		YÜK AYIRICI+SİGORTA BİLEŞİĞİ için	
Deney-5: Anma Kısa Devre Kapama Akımında “Kapama” /Test Duty - 5 (TDma)	Rapor no	9832	9832
	Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL
	Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
	Yapılış Tarihi	2-8.05.2007	2-8.05.2007
	Açıklama		
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN
	İlgili Standart		
Deney-6a: Toprak arıza akımında “Kapama-Açma” / Test Duty - 6a (TDef1)	Rapor no	9832	9832
	Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL
	Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
	Yapılış Tarihi	2-8.05.2007	2-8.05.2007
	Açıklama		
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN
	İlgili Standart		
Deney-6b: Toprak arızalarında, kablo ve hat sarj akımı “Kapama-Açma” / Test Duty – 6b (TDef2)	Rapor no	9832	9832
	Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL
	Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
	Yapılış Tarihi	2-8.05.2007	2-8.05.2007
	Açıklama		
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN
	İlgili Standart		
Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve kesme Deneyleri Tdsc	Rapor no	UYGULANMAZ	10741
	Deneyin Yapıldığı Yer		ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı		BATEL
	Seri No		SERİ NO YOK
	Yapılış Tarihi		9-10.03.2010
	Açıklama		
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil		UYGUN
	İlgili Standart		
En Büyük Kesmede I2t, Kapama ve Kesme Deneyleri Tdwenbüyük	Rapor no	UYGULANMAZ	10741
	Deneyin Yapıldığı Yer		ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı		BATEL
	Seri No		SERİ NO YOK
	Yapılış Tarihi		9-10.03.2010
	Açıklama		
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil		UYGUN
	İlgili Standart		
Beyan Aktarma Akımında Kesme Deneyleri TDaktarma /TDtransfer	Rapor no	UYGULANMAZ	10741
	Deneyin Yapıldığı Yer		ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı		BATEL
	Seri No		SERİ NO YOK
	Yapılış Tarihi		9-10.03.2010
	Açıklama		
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil		UYGUN
	İlgili Standart		

UYGULANMAZ

UYGULANMAZ

UYGULANMAZ

UYGULANMAZ

UYGULANMAZ

UYGULANMAZ

UYGULANMAZ

UYGULANMAZ

UYGULANMAZ

UYGULANMAZ

UYGULANMAZ

UYGULANMAZ

KESİCİ İÇİN (Temel Kısa Devre Standart Deneyleri) (Sınıf: E2)

Standard Deney T10	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	10657
	Deneyin Yapıldığı Yer				ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL
	Seri No				SERİ NO YOK
	Yapılış Tarihi				03-04.12.2009
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN
	İlgili Standart				
Standard Deney T30	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	10657
	Deneyin Yapıldığı Yer				ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL
	Seri No				SERİ NO YOK
	Yapılış Tarihi				03-04.12.2009
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN
	İlgili Standart				
Standard Deney T60	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	10657
	Deneyin Yapıldığı Yer				ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL
	Seri No				SERİ NO YOK
	Yapılış Tarihi				03-04.12.2009
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN
	İlgili Standart				
T100s Standart Deney	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	10657
	Deneyin Yapıldığı Yer				ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL
	Seri No				SERİ NO YOK
	Yapılış Tarihi				03-04.12.2009
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN
	İlgili Standart				
T100a Standart Deney	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	10657
	Deneyin Yapıldığı Yer				ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL
	Seri No				SERİ NO YOK
	Yapılış Tarihi				03-04.12.2009
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN
	İlgili Standart				
Tek faz ve çift toprak arıza deneyleri	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	10657
	Deneyin Yapıldığı Yer				ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL
	Seri No				SERİ NO YOK
	Yapılış Tarihi				03-04.12.2009
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN
	İlgili Standart				

	MEKANİK ÇALIŞMA DENEYLERİ	Faz uyumsuzluğu kapama ve kesme deneyleri	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	10657
			Deneyin Yapıldığı Yer				ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı			BATEL				
Seri No			SERİ NO YOK				
Yapılış Tarihi			03-04.12.2009				
Açıklama							
Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil			UYGUN				
İlgili Standart							
Üç faz kablo şarj akımını anahtarlama deneyleri CC1,CC2			Rapor no				UYGULANMAZ
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET				
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL				
		Seri No	SERİ NO YOK				
		Yapılış Tarihi	03-04.12.2009 / 24-28.07.2015				
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN				
		İlgili Standart					
		Anahtarlama düzenleri, Çıkarılabilir bölümler (varsa)	Rapor no	1704.16.03/00	1704.16.03/00	1704.16.03/00	
Deneyin Yapıldığı Yer			TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı			EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	
Seri No			SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	
Yapılış Tarihi			28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	
Açıklama			BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	
Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil			UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
İlgili Standart							
b) Kilitleme düzenleri / Interlocks			Rapor no	1704.16.03/00	1704.16.03/00	1704.16.03/00	1704.16.06/00
		Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	
		Yapılış Tarihi	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	
		Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		İlgili Standart					
		YÜK AYIRICI / AYIRICI MEKANİK DAYANIM DENEYİ (Sınıf: MI=1000 açma/kapama)	Rapor no	18-00327-R00-N01-01	18-00327-R00-N01-01	18-00327-R00-N01-01	UYGULANMAZ
Deneyin Yapıldığı Yer			LVT	LVT	LVT		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı			BATEL	BATEL	BATEL		
Seri No			2018-27234	2018-27234	2018-27234		
Yapılış Tarihi			08.03.2018	08.03.2018	08.03.2018		
Açıklama			BATEL AYIRICI	BATEL AYIRICI	BATEL AYIRICI		
Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil			UYGUN	UYGUN	UYGUN		
İlgili Standart							
YÜK AYIRICIDAKİ / AYIRICIDAKİ TOPRAK AYIRICISININ MEKANİK DAYANIM DENEYİ (Sınıf: MI=1000 açma/kapama)			Rapor no	18-0327-R00-N01-01	18-0327-R00-N01-01	18-0327-R00-N01-01	
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT		
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	BATEL		
		Seri No	2018-27234	2018-27234	2018-27234		
		Yapılış Tarihi	08.03.2018	08.03.2018	08.03.2018		
		Açıklama	BATEL AYIRICI	BATEL AYIRICI	BATEL AYIRICI		
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN		
		İlgili Standart	IEC 62271-1 / IEC 62271-102	IEC 62271-1 / IEC 62271-102	IEC 62271-1 / IEC 62271-102		

ANAHTARLAMA ELEMANINDA MEKANİK DAYANIM DENEYİ

YÜK AYIRICI+ŞİGORTA BİLEŞİMİNİN MEKANİK ÇALIŞMA DENEYLERİ (Sınıf: M1=1000 açma/kapama)	Rapor no	UYGULANMAZ	17-10144-R02-N01-01	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
	Deneyin Yapıldığı Yer		LVT		
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı		BATEL		
	Seri No		10150		
	Yapılış Tarihi		06.11.2017		
	Açıklama		BATEL KOMPONENTLİ		
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil		UYGUN		
	İlgili Standart		TS EN 62271-1/TS EN 62271-200		
	Rapor no	UYGULANMAZ	17-10144-R02-N01-01	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
	Deneyin Yapıldığı Yer		LVT		
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı		BATEL		
	Seri No		10150		
	Yapılış Tarihi		06.11.2017		
	Açıklama		BATEL KOMPONENTLİ		
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil		UYGUN		
	İlgili Standart		TS EN 62271-1/TS EN 62271-200		
	Rapor no	UYGULANMAZ	KD-18-0664-R00-N01-01	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
	Deneyin Yapıldığı Yer		LVT		
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı		BATEL		
	Seri No		35810		
	Yapılış Tarihi		09.05.2018		
	Açıklama		BATEL YÜKAYIRICI+ŞİGORTA		
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil		UYGUN		
	İlgili Standart		IEC 62271-1 / IEC 62271-105		
	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	12658
	Deneyin Yapıldığı Yer				ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL
	Seri No				TST03/2017
	Yapılış Tarihi				03.10.2017
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN
	İlgili Standart				IEC 62271-100
	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	17-1043-R02-N01-01
	Deneyin Yapıldığı Yer				LVT
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL
	Seri No				10151
	Yapılış Tarihi				06.11.2017
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN
	İlgili Standart				TS EN 62271-1/TS EN 62271-200

TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DEVRE ÜZERİNE KAPAMA YETENEĞİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ (E2 SINIFI)	YÜK AYIRICILI HÜCRELERDEKİ TOPRAKLAMA AYIRICISI	Rapor no	10745	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL			
		Seri No	105/2010			
		Yapılış Tarihi	18.03.2010			
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN			
		İlgili Standart				
	YÜK AYIRICISI+SİGORTA BİRLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (SİGORTANIN ALTINDAKİ)	Rapor no	10745	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL			
		Seri No	105/2010			
		Yapılış Tarihi	18.03.2010			
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN			
		İlgili Standart				
	KESİCİLİ HÜCREDEKİ TOPRAK AYIRICISI	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	11745
		Deneyin Yapıldığı Yer				ICMET
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL
		Seri No				105/2010
		Yapılış Tarihi				21.03.2013
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN
		İlgili Standart				
BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ		Rapor no	1708105	1708105	1708105	1708105
		Deneyin Yapıldığı Yer	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No				
		Yapılış Tarihi	22.08.2017	22.08.2017	22.08.2017	22.08.2017
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ		Rapor no				
		Deneyin Yapıldığı Yer	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No				
		Yapılış Tarihi	17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				

GENEL DEĞERLENDİRME :			UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Nominal Gerilim			36kV	36kV	36kV	36kV
Nominal Akım			1250A	630A	1250A	630A
Kısa Devre Dayanım			16kA	16kA	16kA	16kA
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ			KESİCİLİ ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ	BARA BAĞLAMA (KUPLAJ) FONKSİYONEL BİRİMİ	BARA BAĞLAMA (KUPLAJ) FONKSİYONEL BİRİMİ	AYIRICILI GİRİŞ/ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ
			ŞEKİL 4	ŞEKİL 5	ŞEKİL 5	ŞEKİL 6
TİP TESTLER						
YALITIM/DİELEKTRİK DENEYLERİ (Ana devrede ve yardımcı devrelerde)	Yıldırım Darbe Dayanım Deneyi	Rapor no	1810044	1707083	1810044	1707083
		Deneyin Yapıldığı Yer	HİLKAR	HİLKAR	HİLKAR	HİLKAR
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	170581	170004	170581	170004
		Yapılış Tarihi	15.10.2018-18.10.2018	10.07.2017-20.07.2017	15.10.2018-18.10.2018	10.07.2017-20.07.2017
		Açıklama				
		Min. Çalışma basıncı	AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK) KESİCİ : 3 BAR (MUTLAK)	YÜK AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)	AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK) KESİCİ : 3 BAR (MUTLAK)	YÜK AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
	Şebeke Frekanslı Gerilime Dayanım Deneyi	Rapor no	1810044	1707083	1810044	1707083
		Deneyin Yapıldığı Yer	HİLKAR	HİLKAR	HİLKAR	HİLKAR
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	170581	170004	170581	170004
		Yapılış Tarihi	15.10.2018-18.10.2018	10.07.2017-20.07.2017	15.10.2018-18.10.2018	10.07.2017-20.07.2017
		Açıklama				
		Min. Çalışma basıncı	AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK) KESİCİ : 3 BAR (MUTLAK)	YÜK AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)	AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK) KESİCİ : 3 BAR (MUTLAK)	YÜK AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
	Yardımcı devreler ve kumanda devrelerinde dielektrik deneyler	Rapor no	1704.16.01/00	1704.16.01/00	1704.16.01/00	1704.16.01/00
		Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
	MEKANİK DARBE DENEYİ (IK10)	Rapor no	18-0660-R01-N01-01	18-0660-R01-N01-01	18-0660-R01-N01-01	18-0660-R01-N01-01
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	170237	170237	170237	170237
		Yapılış Tarihi	25.06.2018	25.06.2018	25.06.2018	25.06.2018
		Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				

KORUMA DERECELERİNİN DENETLENMESİ		Rapor no	1704.16.01/00	1704.16.01/00	1704.16.01/00	1704.16.01/00
		Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62262	TS EN 62262	TS EN 62262	
İÇ ARK DENEYİ (İç ark smfı : IAC - AFL)	Ana Barada	Rapor no	12629	12629	12629	12627
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	170018/170014	170018/170014	170018/170014	170016/170021
		Yapılış Tarihi	07-10.08.2010	07-10.08.2010	07-10.08.2010	07.08.2017
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
	Kablo Kompartmanında	Rapor no	12629	12629	12629	12627
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	170018/170014	170018/170014	170018/170014	170016/170021
		Yapılış Tarihi	07-10.08.2010	07-10.08.2010	07-10.08.2010	07.08.2017
		Açıklama	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
SICAKLIK ARTIŞI VE ANA DEVRENİN DİRENÇİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYLERİ		Rapor no	18-0659-R02-N01-01	1704.16.04/00	18-0659-R02-N01-01	1704.16.04/00
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	TESTLAB	LVT	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	12597	SERİ NO YOK	12597	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	29.06.2018-03.07.2018	28.07.2017-31.07.2017	29.06.2018-03.07.2018	28.07.2017-31.07.2017
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
M AKIMI VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYLERİ	Ana Devredeki deney (Üç Fazlı)	Rapor no	1704.16.06/00	1704.16.06/00	1704.16.06/00	1704.16.06/00
		Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	28.07.2017-01.07.2018	28.07.2017-01.07.2018	28.07.2017-01.07.2018	28.07.2017-01.07.2018
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
	Topraklama Devresindeki Deney (Üç Fazlı)	Rapor no	18-0666-R01-N01-01	18-0666-R01-N01-01	18-0666-R01-N01-01	18-0666-R01-N01-01
		Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	LVT	EVA ELEKTROMEKANİK	LVT	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	170651	170651	170651	170651
		Yapılış Tarihi	20.06.2018	20.06.2018	20.06.2018	20.06.2018
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				

KISA SÜRELİ DAYANIM		Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Deneyi (Tek Fazlı)	Rapor no	1704.16.06/00	1704.16.06/00	1704.16.06/00	1704.16.06/00
			Denevin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
			Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
			Yapılış Tarihi	28.07.2017-01.07.2018	28.07.2017-01.07.2018	28.07.2017-01.07.2018	28.07.2017-01.07.2018
			Açıklama				
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
			İlgili Standart				
YÜK AYIRICISI İÇİN (Sınıf: E3)		Deneç-1: Anma Aktif Yük Ağırıklı Kesme Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-1(TDload1-TDload2)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
			Denevin Yapıldığı Yer				
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı				
			Seri No				
			Yapılış Tarihi				
			Açıklama				
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				
			İlgili Standart				
		Deneç-2a: Anma Kapalı Devre Kesme Akımında “Kapama-Açma”/Test Duty 2a (TDloop)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
			Denevin Yapıldığı Yer				
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı				
			Seri No				
			Yapılış Tarihi				
			Açıklama				
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				
			İlgili Standart				
		Deneç-4a: Anma Yüksüz Kablo Akımında “Kapama-Açma”/Test Duty- 4a (TDcc1-TDcc2)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
			Denevin Yapıldığı Yer				
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı				
			Seri No				
Yapılış Tarihi							
Açıklama							
Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil							
İlgili Standart							
Deneç-4b: Anma Yüksüz Hat Akımında “Kapama-Açma” /Test Duty - 4b (TDlc)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ		
	Denevin Yapıldığı Yer						
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı						
	Seri No						
	Yapılış Tarihi						
	Açıklama						
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil						
	İlgili Standart						
Deneç-5: Anma Kısa Devre Kapama Akımında “Kapama” /Test Duty - 5 (TDma)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ		
	Denevin Yapıldığı Yer						
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı						
	Seri No						
	Yapılış Tarihi						
	Açıklama						
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil						
	İlgili Standart						

AMA VE KESME KAPASİTELERİNİN DENETLENMESİ

YÜK AYIRICISI+SİGORTA BİLEŞİĞİ için	Deney-6a: Toprak arıza akımında “Kapama-Açma / Test Duty - 6a (TDef1)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Deneyin Yapıldığı Yer				
YÜK AYIRICISI+SİGORTA BİLEŞİĞİ için	Deney-6b: Toprak arızalarında, kablo ve hat şarj akımı “Kapama-Açma” / Test Duty – 6b (TDef2)	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				
		Seri No				
		Yapılış Tarihi				
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				
		İlgili Standart				
	Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve kesme Deneyleri Tdisc	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Deneyin Yapıldığı Yer				
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı				
		Seri No				
		Yapılış Tarihi				
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				
		İlgili Standart				
YÜK AYIRICISI+SİGORTA BİLEŞİĞİ için	En Büyük Kesmede İ2t, Kapama ve Kesme Deneyleri Tdwnbüyük	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Deneyin Yapıldığı Yer				
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı				
		Seri No				
		Yapılış Tarihi				
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				
		İlgili Standart				
YÜK AYIRICISI+SİGORTA BİLEŞİĞİ için	Beyan Aktarma Akımında Kesme Deneyleri TDaktarma / TDitransfer	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Deneyin Yapıldığı Yer				
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı				
		Seri No				
		Yapılış Tarihi				
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				
		İlgili Standart				

Standard Deney T10	Rapor no	11688	10657	11688	UYGULANMAZ
	Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	BATEL	
	Seri No	4/2013	SERİ NO YOK	4/2013	
	Yapılış Tarihi	10-11.06.2013	03-04.12.2009	10-11.06.2013	
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
	İlgili Standart				
Standard Deney T30	Rapor no	11688	10657	11688	UYGULANMAZ
	Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	BATEL	
	Seri No	4/2013	SERİ NO YOK	4/2013	
	Yapılış Tarihi	10-11.06.2013	03-04.12.2009	10-11.06.2013	
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
	İlgili Standart				
Standard Deney T60	Rapor no	11688	10657	11688	UYGULANMAZ
	Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	BATEL	
	Seri No	4/2013	SERİ NO YOK	4/2013	
	Yapılış Tarihi	10-11.06.2013	03-04.12.2009	10-11.06.2013	
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
	İlgili Standart				
T100s Standart Deney	Rapor no	11688	10657	11688	UYGULANMAZ
	Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	BATEL	
	Seri No	4/2013	SERİ NO YOK	4/2013	
	Yapılış Tarihi	10-11.06.2013	03-04.12.2009	10-11.06.2013	
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
	İlgili Standart				
T100a Standart Deney	Rapor no	11688	10657	11688	UYGULANMAZ
	Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	BATEL	
	Seri No	4/2013	SERİ NO YOK	4/2013	
	Yapılış Tarihi	10-11.06.2013	03-04.12.2009	10-11.06.2013	
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
	İlgili Standart				

MEKANİK ÇALIŞMA DENEYLERİ		Tek faz ve çift toprak arıza deneyleri	Rapor no	11688	10657	11688	UYGULANMAZ
			Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	BATEL	
			Seri No	4/2013	SERİ NO YOK	4/2013	
			Yapılış Tarihi	10-11.06.2013	03-04.12.2009	10-11.06.2013	
			Açıklama				
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
			İlgili Standart				
		Faz uyumsuzluğu kapama ve kesme deneyleri	Rapor no	11688	10657	11688	UYGULANMAZ
			Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	BATEL	
			Seri No	4/2013	SERİ NO YOK	4/2013	
			Yapılış Tarihi	10-11.06.2013	03-04.12.2009	10-11.06.2013	
			Açıklama				
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
			İlgili Standart				
		Üç faz kablo şarj akımının anahtarlarına deneyleri CC1,CC2	Rapor no	11688	10657 / 12180	11688	UYGULANMAZ
			Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	BATEL	
			Seri No	4/2013	SERİ NO YOK	4/2013	
			Yapılış Tarihi	10-11.06.2013	03-04.12.2009 / 24-28.07.2015	10-11.06.2013	
			Açıklama				
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
			İlgili Standart				
		Anahtarlarma düzenleri, Çıkarılabilir bölümler (varsa)	Rapor no	1704.16.06/00	1704.16.06/00	1704.16.06/00	1704.16.03/00
			Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
			Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
			Yapılış Tarihi	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017
			Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
			İlgili Standart				
		b) Kilitleme düzenleri / Interlocks	Rapor no	1704.16.06/00	1704.16.06/00	1704.16.06/00	1704.16.03/00
			Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
			Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
			Yapılış Tarihi	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017
			Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
			İlgili Standart				

ANAHTARLAMA ELEMANINDA MEKANİK DAYANIM DENEYİ

YÜK AYIRICI / AYIRICI MEKANİK DAYANIM DENEYİ (Sınıf: M1=1000 açma/kapama)	Rapor no	18-0081-R00-N01-01	18-0080-R00-N01-01	17-10144-R02-N01-01	18-00327-R00-N01-01
	Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	BATEL	BATEL
	Seri No	2018-27210	2018-27234	10150	2018-27234
	Yapılış Tarihi	26.02.2018	26.02.2018	06.11.2017	08.03.2018
	Açıklama	BATEL AYIRICI	BATEL AYIRICI	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL AYIRICI
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
	İlgili Standart			TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	IEC 62271-1 / IEC 62271-102
	Rapor no	17-10144-R02-N01-01	17-10144-R02-N01-01	17-10144-R02-N01-01	17-10144-R02-N01-01
	Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	BATEL	BATEL
	Seri No	10150	10150	10150	10150
	Yapılış Tarihi	06.11.2017	06.11.2017	06.11.2017	06.11.2017
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
	İlgili Standart				
	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
	Deneyin Yapıldığı Yer				
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				
	Seri No				
	Yapılış Tarihi				
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				
	İlgili Standart				
	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
	Deneyin Yapıldığı Yer				
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				
	Seri No				
	Yapılış Tarihi				
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				
	İlgili Standart				
	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
	Deneyin Yapıldığı Yer				
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				
	Seri No				
	Yapılış Tarihi				
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				
	İlgili Standart				
	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
	Deneyin Yapıldığı Yer				
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				
	Seri No				
	Yapılış Tarihi				
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				
	İlgili Standart				

TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DEVRE ÜZERİNE KAPAMA YETENEĞİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ (E2 SINIFI)	KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ (Sınıf: M1(2000 açma kapama))	Rapor no	12658	12658	12658	UYGULANMAZ
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	BATEL	
		Seri No	TST03/2017	TST03/2017	TST03/2017	
		Yapılış Tarihi	03.10.2017	03.10.2017	03.10.2017	
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		İlgili Standart				
	KESİCİLİ HÜCREDEKİ TOPRAK AYIRICISININ MEKANİK DAYANIM TESTİ (Sınıf : M1)	Rapor no	17-1043-R02-N01-01	17-1043-R02-N01-01	17-1043-R02-N01-01	UYGULANMAZ
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	BATEL	
		Seri No	10151	10151	10151	
		Yapılış Tarihi	06.11.2017	06.11.2017	06.11.2017	
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		İlgili Standart				
	YÜK AYIRICILI HÜCRELERDEKİ TOPRAKLAMA AYIRICISI	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Deneyin Yapıldığı Yer				
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı				
		Seri No				
		Yapılış Tarihi				
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				
		İlgili Standart				
	YÜK AYIRICISI+ŞİGORTA BİRLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (ŞİGORTANIN ALTINDAKİ)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Deneyin Yapıldığı Yer				
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı				
		Seri No				
		Yapılış Tarihi				
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				
		İlgili Standart				
	KESİCİLİ HÜCREDEKİ TOPRAK AYIRICISI	Rapor no	11745	11745	11745	UYGULANMAZ
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	BATEL	
		Seri No				
		Yapılış Tarihi	21.03.2013	21.03.2013	21.03.2013	
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		İlgili Standart				

BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Rapor no	1708105	1708105	1708105	1708105
	Deneyin Yapıldığı Yer	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
	Seri No				
	Yapılış Tarihi	22.08.2017	22.08.2017	22.08.2017	22.08.2017
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
	İlgili Standart				
GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Rapor no				
	Deneyin Yapıldığı Yer	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
	Seri No				
	Yapılış Tarihi	17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017
	Açıklama				
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
	İlgili Standart				

GENEL DEĞERLENDİRME :			UYGUN	UYGUN	UYUYUN	UYGUN	UYGUN
Nominal Gerilim			36kV	36kV	36kV	36kV	36kV
Nominal Akım			1250A	630A	1250A	630A	630A
Kısa Devre Dayanım			16kA	16kA	16kA	16kA	16kA
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ			AYIRICILI GİRİŞ/ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ	KABLO BAĞLANTI FONKSİYONEL BİRİMİ	KABLO BAĞLANTI FONKSİYONEL BİRİMİ	AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ FONKSİYONEL BİRİMİ	YÜK AYIRICILI BARA BÖLME FONKSİYONEL BİRİMİ
			ŞEKİL 6	ŞEKİL 7	ŞEKİL 7	ŞEKİL 8	ŞEKİL 9
TİP TESTLER							
YALITIM/DİELEKTRİK DENEYLERİ (Ana devrede ve yardımcı devrelerde)	Yıldırım Darbe Dayanım Deneyi	Rapor no	1810044	1707082	1810044	HİLKAR	HİLKAR
		Deneyin Yapıldığı Yer	HİLKAR	HİLKAR	HİLKAR	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	170005	170003
		Seri No	170581	170003	170581	17.08.2017-18.08.2017	11.07.2017-13.07.2017
		Yapılış Tarihi	15.10.2018-18.10.2018	11.07.2017-13.07.2017	15.10.2018-18.10.2018		
		Açıklama					
		Min. Çalışma basıncı	AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK) KESİCİ : 3 BAR (MUTLAK)	AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)	AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK) KESİCİ : 3 BAR (MUTLAK)	AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)	YÜK AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					
	Şebeke Frekanslı Gerilime Dayanım Deneyi	Rapor no	1810044	1707082	1810044	1707054	1707082
		Deneyin Yapıldığı Yer	HİLKAR	HİLKAR	HİLKAR	HİLKAR	HİLKAR
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	170581	170003	170581	170005	170003
		Yapılış Tarihi	15.10.2018-18.10.2018	11.07.2017-13.07.2017	15.10.2018-18.10.2018	17.08.2017-18.08.2017	11.07.2017-13.07.2017
		Açıklama					
		Min. Çalışma basıncı	AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK) KESİCİ : 3 BAR (MUTLAK)	AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)	AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK) KESİCİ : 3 BAR (MUTLAK)	AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)	YÜK AYIRICI: 2 BAR (MUTLAK)
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					
	Yardımcı devreler ve kumanda devrelerinde dielektrik deneyler	Rapor no	1704.16.01/00	1704.16.01/00	1704.16.01/00	1704.16.01/00	1704.16.01/00
		Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					
	MEKANİK DARBE DENEYİ (IK10)	Rapor no	18-0660-R01-N01-01	18-0660-R01-N01-01	18-0660-R01-N01-01	18-0660-R01-N01-01	18-0660-R01-N01-01
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	170237	170237	170237	170237	170237
		Yapılış Tarihi	25.06.2018	25.06.2018	25.06.2018	25.06.2018	25.06.2018
		Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					
	KORUMA DERECELERİNİN DENETLENMESİ	Rapor no	1704.16.01/100	1704.16.01/100	1704.16.01/100	1704.16.01/00	1704.16.01/100
		Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					

İÇ ARK DENEYİ (İç ark sınıfı : IAC - AFL)	Ana Barada	Rapor no	12627	12627	12627	12627	12627
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	170016/170021	170016/170021	170016/170021	170016/170021	170016/170021
		Yapılış Tarihi	07.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07.08.2017
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					
	Kablo Kompartmanında	Rapor no	12627	12627	12627	12627	12627
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	170016/170021	170016/170021	170016/170021	170016/170021	170016/170021
		Yapılış Tarihi	07.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07.08.2017
		Açıklama	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					
SICAKLIK ARTIŞI VE ANA DEVRENİN DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYLERİ	Rapor no	18-0659-R02-N01-01	1704.16.04/00	18-0659-R02-N01-01	1704.16.04/00	1704.16.04/00	
	Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	TESTLAB	LVT	TESTLAB	TESTLAB	
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	
	Seri No	12597	SERİ NO YOK	12597	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	
	Yapılış Tarihi	29.06.2018-03.07.2018	28.07.2017-31.07.2017	29.06.2018-03.07.2018	28.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-31.07.2017	
	Açıklama						
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
	İlgili Standart						
KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYLERİ	Ana Devredeki deney (Üç Fazlı)	Rapor no	1704.16.04/00	1704.16.04/00	1704.16.04/00	1704.16.01/00	1704.16.04/00
		Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	28.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-31.07.2017
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					
	Topraklama Devresindeki Deney (Üç Fazlı)	Rapor no	18-0666-R01-N01-01	18-0666-R01-N01-01	18-0666-R01-N01-01	18-0666-R01-N01-01	18-0666-R01-N01-01
		Deneyin Yapıldığı Yer				TESTLAB	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	LVT
		Seri No	170651	170651	170651	170651	170651
		Yapılış Tarihi	20.06.2018	20.06.2018	20.06.2018	20.06.2018	20.06.2018
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					
	Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Deneyi (Tek Fazlı)	Rapor no	1704.16.04/00	1704.16.04/00	1704.16.04/00	1704.16.01/00	1704.16.04/00
		Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	28.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-31.07.2017	27.07.2017-31.07.2017	28.07.2017-31.07.2017
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					

YÜK AYIRICISI İÇİN (Sınıf: E3)										
Deney-1: Anma Aktif Yük Ağırlıklı Kesme Akımında “Kapama-Açma” /Test Duty- 1(TDload1-TDload2)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9832	9832				
	Deneyin Yapıldığı Yer				ICMET	ICMET				
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL	BATEL				
	Seri No				SERİ NO YOK	SERİ NO YOK				
	Yapılış Tarihi				2-8.03.2007	2-8.03.2007				
	Açıklama									
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN	UYGUN				
	İlgili Standart									
	Deney-2a: Anma Kapalı Devre Kesme Akımında “Kapama-Açma”/Test Duty- 2a (TDloop)				Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9832	9832
					Deneyin Yapıldığı Yer				ICMET	ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı		BATEL	BATEL							
Seri No		SERİ NO YOK	SERİ NO YOK							
Yapılış Tarihi		2-8.03.2007	2-8.03.2007							
Açıklama										
Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil		UYGUN	UYGUN							
İlgili Standart										
Deney-4a: Anma Yüksüz Kablo Akımında “Kapama- Açma”/Test Duty- 4a (TDcc1- TDcc2)		Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ				9832	9832
		Deneyin Yapıldığı Yer							ICMET	ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL				BATEL				
	Seri No	SERİ NO YOK				SERİ NO YOK				
	Yapılış Tarihi	2-8.03.2007				2-8.03.2007				
	Açıklama									
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN				UYGUN				
	İlgili Standart									
	Deney-4b: Anma Yüksüz Hat Akımında “Kapama-Açma” /Test Duty - 4b (TDlc)	Rapor no				UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9832	9832
		Deneyin Yapıldığı Yer							ICMET	ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı		BATEL	BATEL							
Seri No		SERİ NO YOK	SERİ NO YOK							
Yapılış Tarihi		2-8.03.2007	2-8.03.2007							
Açıklama										
Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil		UYGUN	UYGUN							
İlgili Standart										
Deney-5: Anma Kısa Devre Kapama Akımında “Kapama” /Test Duty - 5 (TDma)		Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ				9832	9832
		Deneyin Yapıldığı Yer							ICMET	ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL				BATEL				
	Seri No	SERİ NO YOK				SERİ NO YOK				
	Yapılış Tarihi	2-8.03.2007				2-8.03.2007				
	Açıklama									
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN				UYGUN				
	İlgili Standart									
	Deney-6a: Toprak arıza akımında “Kapama-Açma” / Test Duty - 6a (TDcf1)	Rapor no				UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9832	9832
		Deneyin Yapıldığı Yer							ICMET	ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı		BATEL	BATEL							
Seri No		SERİ NO YOK	SERİ NO YOK							
Yapılış Tarihi		2-8.03.2007	2-8.03.2007							
Açıklama										
Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil		UYGUN	UYGUN							
İlgili Standart										

4. KAPAMA VE KESME KAPASİTELERİNİN DENETLENMESİ

Dency-6b: Toprak arızalarında, kablo ve hat şarj akımı “Kapama-Açma” / Test Duty – 6b (TDef2)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9832	9832
	Deneğin Yapıldığı Yer				ICMET	ICMET
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL	BATEL
	Seri No				SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
	Yapılış Tarihi				2-8.03.2007	2-8.03.2007
	Açıklama					
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN	UYGUN
	İlgili Standart					
Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve kesme Deneyleri Tdsc	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
	Deneğin Yapıldığı Yer					
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
	Seri No					
	Yapılış Tarihi					
	Açıklama					
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
	İlgili Standart					
En Büyük Kesmede 12t, Kapama ve Kesme Deneyleri Tdwenbüyük	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
	Deneğin Yapıldığı Yer					
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
	Seri No					
	Yapılış Tarihi					
	Açıklama					
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
	İlgili Standart					
Beyan Aktarma Akımında Kesme Deneyleri TDaktarma / TDtransfer	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
	Deneğin Yapıldığı Yer					
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
	Seri No					
	Yapılış Tarihi					
	Açıklama					
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
	İlgili Standart					
Standart Dency T10	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
	Deneğin Yapıldığı Yer					
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
	Seri No					
	Yapılış Tarihi					
	Açıklama					
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
	İlgili Standart					
Standart Dency T30	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
	Deneğin Yapıldığı Yer					
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
	Seri No					
	Yapılış Tarihi					
	Açıklama					
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
	İlgili Standart					

KESİLCİ İÇİN (Temel Kısa Devre Standart Deneyleri) (Sınıfı: E2)							
Standart Deney T60	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	
	Deneyin Yapıldığı Yer						
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı						
	Seri No						
	Yapılış Tarihi						
	Açıklama						
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil						
	İlgili Standart						
T100s Standart Deney	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	
	Deneyin Yapıldığı Yer						
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı						
	Seri No						
	Yapılış Tarihi						
	Açıklama						
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil						
	İlgili Standart						
T100a Standart Deney	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	
	Deneyin Yapıldığı Yer						
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı						
	Seri No						
	Yapılış Tarihi						
	Açıklama						
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil						
	İlgili Standart						
Tek faz ve çift toprak arıza deneyleri	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	
	Deneyin Yapıldığı Yer						
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı						
	Seri No						
	Yapılış Tarihi						
	Açıklama						
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil						
	İlgili Standart						
Faz uyumsuzluğu kapama ve kesme deneyleri	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	
	Deneyin Yapıldığı Yer						
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı						
	Seri No						
	Yapılış Tarihi						
	Açıklama						
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil						
	İlgili Standart						
Üç faz kablo şarj akımını anahtarlama deneyleri CC1,CC2	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	
	Deneyin Yapıldığı Yer						
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı						
	Seri No						
	Yapılış Tarihi						
	Açıklama						
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil						
	İlgili Standart						

MEKANİK ÇALIŞMA DENEYLERİ	Anahtarlama düzenleri, Çıkarılabilir bölümler (varsa)	Rapor no	1704.16.03/00	1704.16.03/00	1704.16.03/00	1704.16.03/00	1704.16.03/00
		Denevin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017
		Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					
	b) Kilitlene düzenleri / Interlocks	Rapor no	1704.16.03/00	1704.16.03/00	1704.16.03/00	1704.16.03/00	1704.16.03/00
		Denevin Yapıldığı Yer	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB	TESTLAB
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017	28.07.2017-01.08.2017
		Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					
ELEMANTINDA MEKANİK DAYANIM DENEYİ	YÜK AYIRICI / AYIRICI MEKANİK DAYANIM DENEYİ (Sınıf: M1=1000 açma/kapama)	Rapor no	18-0080-R00-N01-01	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	18-00327-R00-N01-01	18-00327-R00-N01-01
		Denevin Yapıldığı Yer	LVT			LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL			BATEL	BATEL
		Seri No	2018-27234			2018-27234	2018-27234
		Yapılış Tarihi	26.02.2018			08.03.2018	08.03.2018
		Açıklama	BATEL AYIRICI			BATEL AYIRICI	BATEL AYIRICI
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN			UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					
	YÜK AYIRICIDAKİ / AYIRICIDAKİ TOPRAK AYIRICISININ MEKANİK DAYANIM DENEYİ (Sınıf: M1=1000 açma/kapama)	Rapor no	17-1045-R03-N01-01	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	17-1045-R03-N01-01	17-1045-R03-N01-01
		Denevin Yapıldığı Yer	LVT			LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL			BATEL	BATEL
		Seri No	10149			10149	10149
		Yapılış Tarihi	06.11.2017			06.11.2017	06.11.2017
		Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ			BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN			UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					
	YÜK AYIRICISI +SİGORTA BİLEŞİĞİNİN MEKANİK ÇALIŞMA DENEYLERİ (Sınıf: M1=1000 açma/kapama)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Denevin Yapıldığı Yer					
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
		Seri No					
		Yapılış Tarihi					
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
		İlgili Standart					
	YÜK AYIRICISI+SİGORTA BİLEŞİĞİNİN TOPRAK AYIRICISININ MEKANİZMASININ MEKANİK DAYANIM DENEYİ (Sınıf:M1)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Denevin Yapıldığı Yer					
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
		Seri No					
		Yapılış Tarihi					
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
		İlgili Standart					

ANAHTARLAMA	SİGORTALAR İÇİN MEKANİK ÇARPMA DENEYLERİ	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Denevin Yapıldığı Yer					
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
		Seri No					
		Yapılış Tarihi					
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
		İlgili Standart					
	KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ (Sınıfı: M1(2000 açma kapama))	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Denevin Yapıldığı Yer					
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
		Seri No					
		Yapılış Tarihi					
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
		İlgili Standart					
	KESİCİLİ HÜCREDEKİ TOPRAK AYIRICISININ MEKANİK DAYANIM TESTİ (Sınıfı : M1)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Denevin Yapıldığı Yer					
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
		Seri No					
		Yapılış Tarihi					
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
		İlgili Standart					
TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DEVRE ÜZERİNE KAPAMA YETENEĞİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ (E2 SINFI)	YÜK AYIRICILI HÜCRELERDEKİ TOPRAKLAMA AYIRICISI	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	10745	10745
		Denevin Yapıldığı Yer				ICMET	ICMET
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL	BATEL
		Seri No				105/2010	105/2010
		Yapılış Tarihi				18.03.2010	18.03.2010
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					
	YÜK AYIRICISI+SİGORTA BİRLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (SİGORTANIN ALTINDAKİ)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Denevin Yapıldığı Yer					
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
		Seri No					
		Yapılış Tarihi					
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
		İlgili Standart					
	KESİCİLİ HÜCREDEKİ TOPRAK AYIRICISI	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Denevin Yapıldığı Yer					
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
		Seri No					
		Yapılış Tarihi					
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
		İlgili Standart					

BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Rapor no	1708105	1708105	1708105	1708105	1708105
	Deneyin Yapıldığı Yer	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
	Seri No					
	Yapılış Tarihi	22.08.2017	22.08.2017	22.08.2017	22.08.2017	22.08.2017
	Açıklama					
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
	İlgili Standart					
	Rapor no					
GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Deneyin Yapıldığı Yer	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
	Seri No					
	Yapılış Tarihi	17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017
	Açıklama					
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
	İlgili Standart					
	Rapor no					
	Deneyin Yapıldığı Yer					