

ALÇAK GERİLİM BİÇAKLI SİĞORTALARA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU
(16.10.2024)

ÜRETİCİ FİRMA ADI / MARKASI	KOLAYLIK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş / d-tech				
TEKNİK ŞARTNAME	TEDAŞ-MLZ/2003-44.B				
KALEM NO	1	2	3	4	5
HOMOJEN SERİ BEYANI	YOK	VAR (40-50-63-80-100-125-160 A)	VAR (63-80-100-125-160-200-250 A)	VAR (160-200-250-315-400 A)	YOK
TİPİ	000	00	1	2	3
Beyan Gerilimi	-	500 V	500 V	500 V	-
DEĞİŞTİRME ELEMANLARI İÇİN TİP TESTLER					
KARAKTERİSTİK BAZINDA UYGUNLUK DURUMU	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Sigorta ve boyutların düzenlenmesi deneyi için tip deney raporları		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası :		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Direnç deneyi için tip deney raporları		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası :		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Sıcaklık Artışının ve Güç Kaybının Doğrulanması deneyi için tip deney raporları		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası :		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Konvansiyonel erime akımının doğrulanması deneyi için tip deney raporları		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası :		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akreditemi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Konvansiyonel erime akımının doğrulanması deneyi için tip deney raporları		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası :		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
"g" değiştirme elemanlarının beyan akımının doğrulanması deneyi için tip deney raporları		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası :		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	

Zaman - akım karakteristiklerinin ve kapıların doğrulanması deneyi için tip deney raporları - İmin (10 s) Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024		
Zaman - akım karakteristiklerinin ve kapıların doğrulanması deneyi için tip deney raporları - İmaks. (5 s) Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024		
Zaman - akım karakteristiklerinin ve kapıların doğrulanması deneyi için tip deney raporları - İmin (0.1 s) Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024		
Zaman - akım karakteristiklerinin ve kapıların doğrulanması deneyi için tip deney raporları - İmaks. (0.1 s) Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024		
Aşırı yük deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024		
Konvansiyonel kablunun aşırı yüke karşı korunması deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024		
Gösterge düzenlerinin ve varsa uyarma elemanının çalışması deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024		

Kesme kapasitesinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları (Kesme Kapasitesi No:5)		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası :		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Kesme kapasitesinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları (Kesme Kapasitesi No:4)		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası :		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Kesme kapasitesinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları (Kesme Kapasitesi No:3)		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası :		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Kesme kapasitesinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları (Kesme Kapasitesi No:2)		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası :		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Kesme kapasitesinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları (Kesme Kapasitesi No:1)		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası :		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Kesme akımı karakteristiklerinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası :		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
İt Karakteristiklerinin ve aşırı akım seçiciliğinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası :		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	

Mahfazaların koruma derecesinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Isıya karşı dayanıklılığın doğrulanması deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Kontakların bozulmamasının doğrulanması deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Mekanik dayanım deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Mevsimsel çatlakların oluşmamasının doğrulanması deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Olağandışı ısıya ve ateşe karşı dayanıklılığın doğrulanması deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Paslanmaya karşı dayanıklılığın doğrulanması deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	

SİGORTA TABANLARI İÇİN TİP TESTLER					
KARAKTERİSTİK BAZINDA UYGUNLUK DURUMU	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Sigorta ve boyutların düzenlenmesi deneyi için tip deney raporları		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası	WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	WT-DC241222	
İlgili Standart :	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:	EVET	EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Yalıtma özelliklerinin ve izolasyon için uygunluğun doğrulanması deneyi için tip deney raporları		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası	WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	WT-DC241222	
İlgili Standart :	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:	EVET	EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Sıcaklık Artışının ve Güç Kaybının Doğrulanması deneyi için tip deney raporları		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası	WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	WT-DC241222	
İlgili Standart :	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:	EVET	EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Tepe dayanma akımının doğrulanması deneyi için tip deney raporları		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası	WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	WT-DC241222	
İlgili Standart :	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akreditemi:	EVET	EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Mahfazaların koruma derecesinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası	WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	WT-DC241222	
İlgili Standart :	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:	EVET	EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Isıya karşı dayanıklılığın doğrulanması deneyi için tip deney raporları		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer :	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
Rapor Numarası	WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	WT-DC241222	
İlgili Standart :	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:	EVET	EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	

Kontakların bozulmamasının doğrulanması deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Mekanik dayanım deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Mevsimsel çatlamaların oluşmamasının doğrulanması deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Olağandışı ısıya ve ateşe karşı dayanıklılığın doğrulanması deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Paslanmaya karşı dayanıklılığın doğrulanması deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuvar Akredite mi: Yapılış Tarihi :		UYGUN	UYGUN	UYGUN	
		ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	ZhongJian Quality	
		WT-DC241224	WT-DC241223	WT-DC241222	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Firma Laboratuvar Rutin Deneylerde akredite mi?					