

TİP DENEY RAPORU DEĞERLENDİRME TABLOSU

MALZEME ADI	DİKEY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICILARI (DSYA)			
ÜRETİCİ/SATICI FİRMA ADI	ATS ELEKTRİK PANO SAN. TİC. LTD. ŞTİ			
MARKASI	ATS&LOAD			
TİP İŞARETİ	ATS0, ATS1, ATS2			
İLGİLİ TEDAŞ ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/2002-042.B			
İLGİLİ STANDARTLAR	TS EN 60947-1, TS EN 60947-3			
DEĞERLENDİRME TARİHİ	06.08.2025			
Büyükölük	00 BOY	1 BOY	2 BOY	3 BOY
İşletme Akımı	100/160 A	250 A	400 A	630 A
UYGUNLUK DURUMU (UYGUN/UYGUN DEĞİL)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN DEĞİL
İşletme (Sistem) Gerilimi (Ue)	415 V	415 V	415 V	-
Beyan Yalıtım Gerilimi (Ui)	1000 V	1000 V	1000 V	-
Beyan Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	12 kV	12 kV	12 kV	-
Sigortalı Kısa Devre Akımı	JEAN MULLER (85 kA)	SIEMENS (85 kA)	SIEMENS (85 kA)	-
İşletme (Sistem) Frekansı	50 Hz	50 Hz	50 Hz	-
Kullanım Sınıfı	AC-22B	AC-22B	AC-22B	-
Genişlik	48,5 mm	98,44 mm	98,44 mm	-
Yükseklik	656 mm	661,65 mm	661,65 mm	-
Derinlik	132,5 mm	116,58 mm	116,58 mm	-
Akım Transformatörü (VAR/YOK)	YOK	YOK	YOK	-

YAPISAL ÖZELLİKLERE İLİŞKİN DENEYLER

50W Yatay ve Dikey Alev Deneyi (TS EN 60695-11-10)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Deney Rapor No	2405.23.01/00	2405.23.02/00	2405.23.03/00	-
Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	-
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	-
Yapılış Tarihi	03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025	-

ÇALIŞMA PERFORMANSININ DENETLENMESİ DENEYLERİ

Deney Dizisi I: Genel Performans Karakteristikleri (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Deney Rapor No	2405.23.01/00	2405.23.02/00	2405.23.03/00	-
Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	-
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	-
Yapılış Tarihi	03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025	-

TEDAŞ Genel Müdürlüğü |Hizmete Özel

Sıcaklık Artış Deneyi (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4.2)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Dielektrik Özelliklerin Deneyi (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4.3)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Kapama ve Kesme Kapasiteleri (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4.4)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Dielektrik Doğrulaması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4.5)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Kaçak Akım (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4.6)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Sıcaklık Artışının Doğrulanması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4.7)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Harekete Geçirici Mekanizmasının Dayanımı (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4.8)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Deney Dizisi II: Çalışma Performansı Yeteneği (TS EN 60947-3 Madde 9.3.5)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Deney Rapor No	2405.23.01/00	2405.23.02/00	2405.23.03/00	-
Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	-
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	-
Yapılış Tarihi	03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025	-
Çalışma Performansı Deneyi (TS EN 60947-3 Madde 9.3.5.2)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Dielektrik Doğrulaması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.5.3)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Kaçak Akım (TS EN 60947-3 Madde 9.3.5.4)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Sıcaklık Artışı Doğrulanması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.5.5)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR

TEDAŞ Genel Müdürlüğü |Hizmete Özel

Deney Dizisi IV: Şartlı Kısa Devre Akımı (TS EN 60947-3 Madde 9.3.7)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Deney Rapor No	2405.23.01/00	2405.23.02/00	2405.23.03/00	-
Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	-
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	-
Yapılış Tarihi	03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025	-
Devre Kesici ile Korumalı Kısa Devre Dayanımı (TS EN 60947-3 Madde 9.3.7.2)				RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Sigorta ile Korumalı Kısa Devre Dayanımı (TS EN 60947-3 Madde 9.3.7.3)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Dielektrik Doğrulaması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.7.4)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Kaçak Akım (TS EN 60947-3 Madde 9.3.7.5)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Sıcaklık Artışı Doğrulanması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.7.6)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Deney Dizisi V: Aşırı Yük Performansı Yeteneği (TS EN 60947-3 Madde 9.3.8)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Deney Rapor No	2405.23.01/00	2405.23.02/00	2405.23.03/00	-
Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	-
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	-
Yapılış Tarihi	03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025	-

TEDAŞ Genel Müdürlüğü |Hizmete Özel

Aşırı Yük Deneyi (TS EN 60947-3 Madde 9.3.8.2)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Dielektrik Doğrulaması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.8.3)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Kaçak Akım (TS EN 60947-3 Madde 9.3.8.4)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Sıcaklık Artışı Doğrulanması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.8.5)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
ÖZEL DENEYLER				
Mekanik Dayanıklılık (TS EN 60947-3 Madde 9.5.2)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Deney Rapor No	2405.23.01/00	2405.23.02/00	2405.23.03/00	-
Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	-
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	-
Yapılış Tarihi	03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025	-
Elektriksel Dayanım Deneyi (TS EN 60947-3 Madde 9.5.3)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	RAPOR BULUNMAMAKTADIR
Deney Rapor No	2405.23.01/00	2405.23.02/00	2405.23.03/00	-
Deneyin Yapıldığı Yer	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	-
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	-
Yapılış Tarihi	03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025	-