

AG KABLO BAŞLIK VE EKLERİNE AİT TİP DENEY RAPORLARI DEĞERLENDİRME TABLOSU (07/08/2015)

İMALATÇI FİRMA ADI	ERBAĞ YÜKSEK GERİLİM ELK. MALZ. İMALAT SAN. VE TİC.
MARKASI	ERBAĞ
MALZEME ADI	AG HARİCİ KABLO BAŞLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/2009-056
TEKNİK ŞARTNAME ADI	AG KABLO EKİ VE HARİCİ BAŞLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

	İMALATÇI TİP İŞARETİ Beyan Kesit Aralığı (mm ²)	İMALAT TİPİ (Isı Büz./Soğuk Büz.) BAŞLIK TİPİ (I/II)	DENEY KABLOSUNUN SEMBOLÜ & KESİTİ (mm ²)	MONTAJ KILAVUZ NO MALZEME LİSTESİ (Var/Yok)	MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (Var/Yok)	DENEY LAB. ADI /RAPOR NO /RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	Tip İşareti yok	Isı Büzüşmeli Tip II	YVV 4x1,5	Montaj kılavuzu, tip deney raporunda yer almamaktadır.	Yok	TSE/43336/ 10.03.2009	UYGUN DEĞİL	<ol style="list-style-type: none">Söz konusu kablo başlığı tipi ve deney yapılan kablo numunesi kesiti için tip deney raporu bulunmaktadır ve deneyler başarılıdır.Ancak deneyler, laboratuvarın akreditasyonu kapsamında yapılmamıştır.Ürüne ait "Malzeme Güvenlik Bilgi Formu" bulunmamaktadır.Montaj kılavuzu mevcuttur. Ancak raporda yer almamaktadır. Montaj kılavuzu, teknik şartnameye göre tip deney raporunda yer almalıdır (Bkz. Not)

İMALATÇI FİRMA ADI	ERBAĞ YÜKSEK GERİLİM ELK. MALZ. İMALAT SAN. VE TİC.
MARKASI	ERBAĞ
MALZEME ADI	AG KABLO EKİ
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/2009-056
TEKNİK ŞARTNAME ADI	AG KABLO EKİ VE HARİCİ BAŞLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

	İMALATÇI TİP İŞARETİ Beyan Kesit Aralığı (mm ²)	İMALAT TİPİ (Isı Büz. /Soğuk Büz.) BAĞLANTI TİPİ (Düz/Branşman) EK TİPİ (I/ II/ III)	DENEY KABLOSUNUN SEMBOLÜ & KESİTİ (mm ²)	MONTAJ KILAVUZ NO	MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (Var/Yok)	DENEY LAB. ADI /RAPOR NO /RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	Tip İşareti yok.	Isı Büzüşmeli Düz Ek Tip III	YVV 4x1,5	Montaj kılavuzu, tip deney raporunda yer almamaktadır.	Yok	TSE/43336/ 10.03.2009	UYGUN DEĞİL	1. Söz konusu kablo başlığı tipi ve deney yapılan kablo numunesi kesitleri için tip deney raporları bulunmaktadır ve deneyler başarılıdır. 2. Ancak deneyler, laboratuvarın akreditasyonu kapsamında yapılmamıştır. 3. Ürüne ait “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu” bulunmamaktadır.
2	Tip İşareti yok.	Isı Büzüşmeli Düz Ek Tip III	YVV 1x240	Montaj kılavuzu, tip deney raporunda yer almamaktadır.	Yok	TSE/43335/ 10.03.2009	UYGUN DEĞİL	4. Montaj kılavuzu mevcuttur. Ancak raporda yer almamaktadır. Montaj kılavuzu, teknik şartnameye göre tip deney raporunda yer almalıdır. (bkz. Not)

NOTLAR:

Teknik Şartnamenin “Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler” maddesi gereğince, ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ile madde kapsamındaki diğer belgelerin Firma tarafından ALICI’ya sunulması gerekmekte olup bahse konu belgelerin kontrolü ALICI tarafından yapılacaktır.