



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 12/08/2026
Onay Sayısı: 10000227

0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Öznur Kablo San. Ve Tic. AŞ.
Marka : Öznur Kablo
Gerilim Seviyesi (kV) : 0,6/1
Tipi : YAXZ1-R
Damar Sayısı : 4
Kesiti (mm²) : 16
İletken Malzemesi : Alüminyum
Yalıtım Malzemesi : XLPE
Eş Merkezli İletken : Yok
Zırh : Yok
Dış Kılıf Malzemesi : Halojensiz (ST8)
NOT : 10000226 sayılı sertifika ile birlikte değerlendirildiğinde **tek damardan dört damara kadar ve 10 mm² den 400 mm² ye kadar** olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan AG Enerji Kablolarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli **0,6/1 kV Alçak Gerilim Enerji**
Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 12/08/2026
Onay Sayısı: 10000226

0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Öznur Kablo San. Ve Tic. AŞ.
Marka : Öznur Kablo
Gerilim Seviyesi (kV) : 0,6/1
Tipi : YAXZ1-R
Damar Sayısı : 1
Kesiti (mm²) : 400
İletken Malzemesi : Alüminyum
Yalıtım Malzemesi : XLPE
Eş Merkezli İletken : Yok
Zırh : Yok
Dış Kılıf Malzemesi : Halojensiz (ST8)
NOT : 10000227 sayılı sertifika ile birlikte değerlendirildiğinde **tek damardan dört damara kadar ve 10 mm² den 400 mm² ye kadar** olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan AG Enerji Kablolarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli **0,6/1 kV Alçak Gerilim Enerji**
Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>

