

AG ENERJİ KABLOLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	PEKTAŞ KABLO ve PVC GRANÜL SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Değerlendirme Tarihi: 20.03.2023

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	YVV-R	5x10	TSE/580256/12.01.2021	UYGUN	YVV-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x10 mm ² ve 1x240 mm ² kesitli kablolarla ait 580256 ve 614332 no.lu raporlar; 5x10 mm² ve 1x240 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 10 mm² den 240 mm² ye kadar</u> olan YVV-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
2		1x240	TSE/614332/16.06.2021	UYGUN	
3	YAVV-R	4x16	TSE/580258/12.01.2021	UYGUN	YAVV-R tipli kablo için deneyi yapılan 4x16 mm ² ve 3x240 mm ² kesitli kablolarla ait 580258 ve 580260 no.lu raporlar; 4x16 mm² ve 3x240 mm² kesitler için uygundur. <u>Üç damardan 4 damara kadar ve kesitleri 16 mm² den 240 mm² ye kadar</u> olan YAVV-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır.
4		3x240	TSE/580260/12.01.2021	UYGUN	
5	YAXV-R	1x240	TSE/57867/23.02.2023	UYGUN	YAXV-R tipi kablo için deneyi yapılan 1x240 mm ² kesitli kabloya ait 57867no.lu rapor uygundur.
6	YXZ1-R	4x10	TSE/57971/23.02.2023	UYGUN	YXZ1-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x10 mm ² kesitli kabloya ait 57971 no.lu rapor uygundur.
7	YAXZ1-R	1x240	TSE/57946/23.02.2023	UYGUN	YAXZ1-R tipi kablo için deneyi yapılan 1x240 mm ² kesitli kabloya ait 57946 no.lu rapor uygundur.
8	YVCV-U	4x6/6	TSE/573254/11.12.2020	UYGUN	YVCV-U tipi kablo için deneyi yapılan 4x4/6 mm ² kesitli kabloya ait 573254 no.lu rapor uygundur.
9	YXCZ1-R	4x10/10	TSE/74076/08.03.2023	UYGUN	YXCZ1-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x10/10 mm ² kesitli kabloya ait 74076 no.lu rapor uygundur.

10	YVZ3V-R	3x240	TSE/580255/12.01.2021	UYGUN	YVZ3V-R tipi kablo için deneyi yapılan 3x240 mm ² kesitli kabloya ait 580254 no.lu rapor uygundur.
11	YAVZ3V-R	4x16	TSE/580259/12.01.2021	UYGUN	YAVZ3V-R tipli kablo için deneyi yapılan 4x16 mm ² ve 3x240 mm ² kesitli kabloları ait 580259 ve 580261 no.lu raporlar; 4x16 mm² ve 3x240 mm² kesitler için uygundur. Üç damardan 4 damara kadar ve kesitleri 16 mm² den 240 mm² ye kadar olan YAVZ3V-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır.
12		3x240	TSE/580261/12.01.2021	UYGUN	
13	YXZ3Z1-R	4x16	TSE/74056/23.02.2023	UYGUN	YXZ3Z1-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x16 mm ² kesitli kabloya ait 74056 no.lu rapor uygundur.

¹ 5 damarlı kablolar teknik şartname kapsamında yer almamaktadır. (TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartnameye göre; kablolar 1, 2, 3, veya 4 damarlı olacaktır.)