

OG/AG DAĞITIM GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNE AİT TİP DENEY RAPORLARI DEĞERLENDİRME TABLOSU (04.12.2025)

ÜRETİCİ FİRMA ADI / MARKASI	ECO TRANSFORMATÖR ENERJİ ÜRETİM İLETİM DAĞITIM SAN. VE TİC. İHR. İTH. LTD. ŞTİ.						
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/99-032.E						
TİPİ	HERMETİK						
KALEM NO	1	2	3	4	5	6	7
Sargı İletken Malzemesi	AL/AL ¹	AL/AL ¹	AL/AL ¹	AL/AL ¹	-	AL/AL ¹	AL/AL ¹
Sargı Şekli	Eş Merkezli Dairesel ²	Eş Merkezli Dairesel ²	Eş Merkezli Dairesel ²	Eş Merkezli Dairesel ²	-	Eş Merkezli Dairesel ²	Eş Merkezli Dairesel ²
Anma Gerilimleri (YG Sargı/AG Sargı)	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV
Anma Gücü	25 kVA	50 kVA	100 kVA	160 kVA	250 kVA	400 kVA	630 kVA
Bağlantı Grubu	YZN 11	YZN 11	YZN 11	DYN 11	DYN 11	DYN 11	DYN 11
KARAKTERİSTİK BAZINDA UYGUNLUK DURUMU	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporları bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN
Sıcaklık artışı deneyi için tip deney raporları	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer :	KAPLAN TRAFO	EUROPOWER	KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO
Rapor Numarası	RPR-240033-2	EP.24.03.08.05-R.01	Rpr-240026 Rev.	Rpr-240027-1		RPR-240034-2	RPR-250012-1
İlgili Standart :	TS EN 60076-2	TS EN 60076-2	TS EN 60076-2	TS EN 60076-2		TS EN 60076-2	TS EN 60076-2
Laboratuvar Akredite mi:	EVET	EVET	EVET	EVET		EVET	EVET
Yapılış Tarihi :	14.06.2025	8.03.2024	10.05.2025	11.05.2025		15.06.2025	17.05.2025
Ses gücü düzeyinin ölçülmesi deneyi için tip deney raporları	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer :	KAPLAN TRAFO	EUROPOWER	KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO
Rapor Numarası	RPR-240033-2	EP.24.03.07.07-R.01	Rpr-240026 Rev.	Rpr-240027-1		RPR-240034-2	RPR-250012-1
İlgili Standart :	TS EN 60076-10	TS EN 60076-10	TS EN 60076-10	TS EN 60076-10		TS EN 60076-10	TS EN 60076-10
Laboratuvar Akredite mi:	EVET	EVET	EVET	EVET		EVET	EVET
Yapılış Tarihi :	13.07.2025	7.03.2024	...05.2025	...05.2025		14.06.2025	9.05.2025
Yıldırım darbe deneyi için tip deney raporları	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer :	KAPLAN TRAFO	EUROPOWER	EUROPOWER	EUROPOWER		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO
Rapor Numarası	RPR-240033-2	EP.24.09.14.01-R.00	EP.24.09.26.02-R.00	EP.24.09.26.04-R.00		RPR-240034-2	RPR-250012-1
İlgili Standart :	TS EN 60076-3	TS EN 60076-3	TS EN 60076-3	TS EN 60076-3		TS EN 60076-3	TS EN 60076-3
Laboratuvar Akredite mi:	EVET	EVET	EVET	EVET		EVET	EVET
Yapılış Tarihi :	30.05.2025	14.09.2024	26.09.2024	25.09.2024		30.05.2025	20.05.2025
Kısa devrelere karşı mekanik dayanım deneyi için tip deney raporları	UYGUN			UYGUN			
Deneyin Yapıldığı Yer :	BÜSTYAL			BÜSTYAL			
Rapor Numarası	R24.047/01			R24.047/02			
İlgili Standart :	TS EN 60076-5			TS EN 60076-5			
Laboratuvar Akreditemi:	EVET			EVET			
Yapılış Tarihi :	10-11.09.2024			10-11.09.2024			

Anma geriliminin %90 ve %110’unda boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi deneyi için tip deney raporları	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer :	KAPLAN TRAFO	EUROPOWER	EUROPOWER	EUROPOWER		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO
Rapor Numarası	RPR-240033-2	EP.24.02.27.03-R.00	EP.24.09.26.01-R.00	EP.24.09.26.03-R.00		RPR-240034-2	RPR-250012-1
İlgili Standart :	TS EN 60076-1	TS EN 60076-1	TS EN 60076-1	TS EN 60076-1		TS EN 60076-1	TS EN 60076-1
Laboratuvar Akredite mi:	EVET	EVET	EVET	EVET		EVET	EVET
Yapılış Tarihi :	27.05.2025	27.02.2024	25.09.2024	25.09.2024		27.05.2025	6.05.2025
Kazan ömür deneyi için tip deney raporları	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer :	KAPLAN TRAFO	EUROPOWER	KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO
Rapor Numarası	RPR-240033	EP.24.03.06.01-R.00	Rpr-240026 Rev.	Rpr-240027-1		RPR-240034-2	RPR-250012-1
İlgili Standart :	TS EN 50588-1	TS EN 50588-1	TS EN 50588-1	TS EN 50588-1		TS EN 50588-1	TS EN 50588-1
Laboratuvar Akredite mi:	EVET	EVET	EVET	EVET		EVET	EVET
Yapılış Tarihi :	25-28.06.2025	01-05.03.2024	12-16.05.2025	09-25.05.2025		16-21.06.2025	20.09-02.10.2025
Firma Laboratuvarının Rutin Deneyler için akreditasyonu var mı.	HAYIR						

1 Uygunluk, sargı iletken malzemesi AL/AL olan transformatörler için geçerlidir. Farklı sargı iletken malzemesine sahip tipler için deneylerin tekrarlanması gerekmektedir.

2 Uygunluk sargı şekli "Eşmerkezli Dairesel Olmayan" transformatörler için geçerlidir. Farklı sargı iletken malzemesine sahip tipler için deneylerin tekrarlanması gerekmektedir.

3 Yağlı Transformatörler İçin "Çekirdek ve Çerçeve yalıtımının kontrol edilmesi deneyi" hariç.

Not : Malzeme Teknik Değerlendirme Çalışmaları kapsamında yapılan incelemeler; akredite laboratuvarlarca düzenlenip Tedaş'a sunulan veriler esas alınarak yapılmaktadır. Deney raporunda beyan edilen verilerin doğruluğundan üretici firma ve deney laboratuvarları sorumludur.

OG/AG DAĞITIM GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNE AİT TİP DENEY RAPORLARI DEĞERLENDİRME TABLOSU (04.12.2025)

ÜRETİCİ FİRMA ADI / MARKASI	ECO TRANSFORMATÖR ENERJİ ÜRETİM İLETİM DAĞITIM SAN. VE TİC. İHR. İTH. LTD. ŞTİ.					
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/99-032.E					
TİPİ	HERMETİK					
KALEM NO	8	9	10	11	12	13
Sargı İletken Malzemesi	-	AL/AL ¹	AL/AL ¹	AL/AL ¹	-	-
Sargı Şekli	-	Eş Merkezli Dairesel ²	Eş Merkezli Dairesel ²	Eş Merkezli Dairesel ²	-	-
Anma Gerilimleri (YG Sargı/AG Sargı)	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV
Anma Gücü	800 kVA	1000 kVA	1250 kVA	1600 kVA	2000 kVA	2500 kVA
Bağlantı Grubu	DYN 11	DYN 11	DYN 11	DYN 11	DYN 11	DYN 11
KARAKTERİSTİK BAZINDA UYGUNLUK DURUMU	Tip deney raporları bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporları bulunmamaktadır.	Tip deney raporları bulunmamaktadır.
Sıcaklık artışı deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO		
Rapor Numarası		Rpr-250009-2	Rpr-250013-2	Rpr-250014		
İlgili Standart :		TS EN 60076-10	TS EN 60076-10	TS EN 60076-10		
Laboratuar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET		
Yapılış Tarihi :		9.08.2025	19-20.09.2025	25.05.2025		
Ses gücü düzeyinin ölçülmesi deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO		
Rapor Numarası		Rpr-250009-2	Rpr-250013-2	Rpr-250014		
İlgili Standart :		TS EN 60076-10	TS EN 60076-10	TS EN 60076-10		
Laboratuar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET		
Yapılış Tarihi :		8.08.2025	9.05.2025	9.05.2025		
Yıldırım darbe deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO		
Rapor Numarası		Rpr-250009-2	Rpr-250013-2	Rpr-250014		
İlgili Standart :		TS EN 60076-3	TS EN 60076-3	TS EN 60076-3		
Laboratuar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET		
Yapılış Tarihi :		22.07.2025	21.05.2025	23.05.2025		
Kısa devrelere karşı mekanik dayanım deneyi için tip deney raporları	UYGUN				Tip deney raporu bulunmamaktadır.	
Deneyin Yapıldığı Yer :	BÜSTYAL					
Rapor Numarası	R25.034/01-D1					
İlgili Standart :	TS EN 60076-5					
Laboratuar Akreditemi:	EVET					
Yapılış Tarihi :	11-16.07.2025					

Anma geriliminin %90 ve %110'unda boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO		
Rapor Numarası		Rpr-250009-2	Rpr-250013-2	Rpr-250014		
İlgili Standart :		TS EN 60076-1	TS EN 60076-1	TS EN 60076-1		
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET		
Yapılış Tarihi :		22.07.2025	7.05.2025	8.05.2025		
Kazan ömür deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO		
Rapor Numarası		Rpr-250009-2	Rpr-250013-2	Rpr-250014		
İlgili Standart :		TS EN 50588-1	TS EN 50588-1	TS EN 50588-1		
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET		
Yapılış Tarihi :		28.08.2025-16.09.2025	22.07.2025-04.08.2025	22.10/16.11.2025		
Firma Laboratuvarının Rutin Deneyler için akreditasyonu var mı.	HAYIR					

1 Uygunluk, sargı iletken malzemesi AL/AL olan transformatörler için geçerlidir. Farklı sargı iletken malzemesine sahip tipler için deneylerin tekrarlanması gerekmektedir.

2 Uygunluk sargı şekli "Eşmerkezli Dairesel" transformatörler için geçerlidir. Farklı sargı iletken malzemesine sahip tipler için deneylerin tekrarlanması gerekmektedir.

3 Yağlı Transformatörler İçin "Çekirdek ve Çerçeve yalıtımının kontrol edilmesi deneyi" hariç.

Not : Malzeme Teknik Değerlendirme Çalışmaları kapsamında yapılan incelemeler; akredite laboratuvarlarca düzenlenip Tedaş'a sunulan veriler esas alınarak yapılmaktadır. Deney raporunda beyan edilen verilerin doğruluğundan üretici firma ve deney laboratuvarları sorumludur.