

AG ENERJİ KABLolarINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	ALVES ENERJİ KABLO ÜRETİM SAN. ve DİŞ TİC. A.Ş.
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLolarI

Değerlendirme Tarihi: 10.01.2023

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	YVV-R	4x10	TSE/556471/06.10.2020	UYGUN	YVV-R tipli kablo için deneyi yapılan 4x10 mm ² ve 1x240 mm ² kesitli kabloları ait 556471 ve 590975 no.lu raporlar; <ul style="list-style-type: none">4x10 mm² ve 1x240 mm² kesitler için uygundur.Tek damardan 4 damara kadar ve kesitleri 10 mm² den 240 mm² ye kadar olan YVV-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır.
2		1x240	TSE/590975/24.02.2021	UYGUN	
3	YAVV-R	4x10	TSE/658600/29.12.2021	UYGUN	YAVV-R tipli kablo için deneyi yapılan 4x10 mm ² ve 1x300 mm ² kesitli kabloları ait 658600 ve 658602 no.lu raporlar; <ul style="list-style-type: none">4x10 mm² ve 1x300 mm² kesitler için uygundur.Tek damardan 4 damara kadar ve kesitleri 10 mm² den 300 mm² ye kadar olan YAVV-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır.
4		1x300	TSE/658602/29.12.2021	UYGUN	