

AG ENERJİ KABLOLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş.
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Değerlendirme Tarihi: 10.01.2023

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	YXZ1-U	3x2,5	TSE/571951/10.12.2020	UYGUN	YXZ1-U tipi kablo için deneyi yapılan 3x2,5 mm ² kesitli kabloya ait 571951 no.lu rapor uygundur.
2	YXZ1-R	4x2,5	TUV/TR2140NR/02.07.2021	UYGUN	YXZ1-R tipli kablo için deneyi yapılan 4x2,5 mm ² ve 1x800 mm ² kesitli kabloları ait TR2140NR ve TR21WG19 no.lu raporlar; 4x2,5 mm² ve 1x800 mm² kesitler için uygundur. Tek damardan 4 damara kadar ve kesitleri 2,5 mm² den 800 mm² ye kadar olan YXZ1-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır.
3		1x800	TUV/TR21WG19/26.04.2021	UYGUN	

Bkz. Not:1

¹ 800 mm² kesitli kablo, teknik şartname kapsamında yer almamaktadır. (TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartnameye göre; iletken kesiti 400 mm² ye kadardır.)