

AG ENERJİ KABLORINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	BESAV KABLO A.Ş
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLolari

Değerlendirme Tarihi: 29.03.2024

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	YVV-R	1x240	TSE/8595/11.01.2024	UYGUN	YVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 1x240 mm ² kesitli kabloya ait 8595 no.lu rapor uygundur.
2	YAVV-R	1x240	TSE/8676/11.01.2024	UYGUN	YAVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 1x240 mm ² kesitli kabloya ait 8676 no.lu rapor uygundur.
3	YXV-R	1x240	TSE/8727/11.01.2024	UYGUN	YAVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 1x240 mm ² kesitli kabloya ait 8727 no.lu rapor uygundur.
4	YAXV-R	1x240	TSE/8566/11.01.2024	UYGUN	YAXV-R tipi kablo için deneyi yapılan 1x240 mm ² kesitli kabloya ait 8566 no.lu rapor uygundur.
5	YVZ3V-R	4x16	TSE/8637-1/11.01.2024	UYGUN	YVZ3V-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x16 mm ² kesitli kabloya ait 8637-1 no.lu rapor uygundur.
6	YAVZ3V-R	4x16	TSE/8812/11.01.2024	UYGUN	YAVZ3V-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x16 mm ² kesitli kabloya ait 8812no.lu rapor uygundur.