



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-44617823-101.02-1760352
Konu : Deney Raporu Uygunluk Sertifikası

17.08.2026

KOLAYLIK ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İlgi : MTDS üzerinden yapılan 13.08.2026 tarihli başvurunuz.

İlgide kayıtlı başvurunuz ile d-tech marka Alçak Gerilim Bıçaklı Sigortalara ait tip deney raporları gönderilerek bu malzemelere ilişkin uygunluk sertifikası talep edilmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan "*Malzeme Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar*" kapsamında uygunluk başvurusu için gönderilmiş olan tip deney raporlarınız TEDAŞ-MLZ/2003-44.B işaretli Alçak Gerilim Bıçaklı Sigorta ve Değiştirme Cihazı (Ellik) Teknik Şartnamesine göre incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde d-tech marka Alçak Gerilim Bıçaklı Sigortalara ait tip deney raporlarının TEDAŞ-MLZ/2003-44.B işaretli Alçak Gerilim Bıçaklı Sigorta ve Değiştirme Cihazı (Ellik) Teknik Şartnamesine uygun bulunması nedeniyle, hazırlanmış olan "Deney Raporu Uygunluk Sertifikası" yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Ensar KILIÇ
Müdür

Abdulkadir BALIK
Daire Başkanı

Ek: Deney Raporu Uygunluk Sertifikası (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: F9FFE9EA-8F18-4AE7-B483-F484DCB45423

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA

3124495000

3122138873

KEP Adresi : tedas@hs01.kep.tr

Bilgi için: Rıza Mahfuz

YARGICI

Mühendis





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 13/08/2026
Onay Sayısı: 10000348

ALÇAK GERİLİM BİÇAKLI SİGORTA VE DEĞİŞTİRME CİHAZI (ELLİK) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Kolaylık Elektrik San. ve Tic. AŞ
Marka : d-tech
Tip (Boy) : 3
Çalışma Gerilimi (V) : 500
Kesme Kapasitesi (kA) : 100
Gövde Malzemesi : Steatit
Gösterge Düzeni : Var
Mahfaza : -
Kontaklar : Gümüş kaplı
Akım Taşıyan Bölümlerin Bakır Oranı : %83'ten daha az
Sigorta Tutucu : Steatit
NOT : -

Yukarıda bilgileri yer alan AG Sigortaların tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/2003-44.B işaretli **Alçak Gerilim Bıçaklı Sigorta ve Değişirme Cihazı (Ellik)**

Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

