



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 05/06/2026
Onay Sayısı: 10000106

36 KV HAVA HATLARI İÇİN SİLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLERİ TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma	: Ebra Elektrik AŞ
Marka	: Ebra
En Yüksek Sistem Gerilimi (kV)	: 36
Beyan Edilen Mekanik Yük (SML) (kN)	: 100
Pim Topu ve Yuva Ucunun Boyut Gösterimi	: 16B
Ark Mesafesi (mm)	: 320
İzolatör Boyu (mm)	: 450
YüzeySEL Kaçak Uzunluğu (mm)	: 920
NOT	: Verilen uygunluk, yapısal özellikleri aynı kalmak kaydıyla izolatör boyu 450 mm ve altındaki izolatörler için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan İzolatörlerin tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/2009-055 işaretli 36 kV Hava Hatları İçin Kompozit Silikon Askı ve Gergi
İzolatörleri Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

