

YG HAVA YALITIMLI METAL MAHAFAZALI MODÜLER ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNE İLİŞKİN
TİP DENEY RAPORLARI ve BELGE DEĞERLENDİRME TABLOSU (24.10.2025)

ÜRETİCİ FIRMA ADI/MARKASI		EFG ELEKTRİK ENERJİ A.Ş.			
İLGİLİ TEDAŞ ŞARTNAME İŞARETİ		TEDAŞ-MLZ/95-007.E			
İLGİLİ STANDARTLAR		TS EN IEC 62271-200 // TS EN IEC 62271-1 // TS EN IEC 62271-100 // TS EN IEC 62271-102 // TS EN IEC 62271-103 // TS EN IEC 62271-105 // TS EN IEC 60060-1			
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ		YÜK AYIRICILI GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL -1	YÜK AYIRICILI + SİGORTA BİRLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 2	GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 3	KESİCİLİ GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 4
NOMİNAL GERİLİM - NOMİNAL AKIM KISA DEVRE DAYANIM AKIMI		36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 200 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA
KOMPONENT MARKASI	YÜK AYIRICI / AYIRICI	EFG		EFG	EFG
	YÜK AYIRICI + SİGORTA		EFG-ENTES		
	KESİCİ				EFG
	TOPRAK BİÇAĞI	EFG	EFG	EFG	EFG
GENEL UYGUNLUK DURUMU		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
GENEL DEĞERLENDİRME		BU TİP DENEY İNCELEMESİ EFG MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI+SİGORTA - KESİCİ - TOPRAK BİÇAĞI KOMPANENTLERİNİN EFG MARKA OLMASI HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPANET KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR.			
TİP DENEYLER					
a) YALITIM (DİELEKTRİK) DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.2)					
• Yıldırım Darbe Gerilim Deneyleri		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :		AS14189	AS14189	AS14189	AS14188
Yapılış Tarihi :		28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023
Minimum Çalışma Basıncı :		AYIRICI : 1,4 BAR	AYIRICI : 1,4 BAR	AYIRICI : 1,4 BAR	AYIRICI : 1,4 BAR KESİCİ : 1,8 BAR
Açıklama :		-	-	-	-
• Ana Devrede Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyleri		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		2211.08.02/03	2211.08.02/03	2211.08.02/03	2211.08.04/02
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :		AS14189	AS14189	AS14189	AS14188
Yapılış Tarihi :		28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023
Minimum Çalışma Basıncı :		AYIRICI : 1,4 BAR	AYIRICI : 1,4 BAR	AYIRICI : 1,4 BAR	AYIRICI : 1,4 BAR KESİCİ : 1,8 BAR
Açıklama :		-	-	-	-
• Yardımcı Devreler ve Kumanda Devrelerinde Dielektrik Deneyleri		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :		AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :		16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :		-	-	-	-
b) SICAKLIK ARTIŞ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.5)		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :		AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :		16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :		-	-	-	-

e) ANA DEVRE DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.4)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
d) KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.6)				
• Ana Devredeki Deney (Üç Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Devresindeki Deney (Üç Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	Y360005	Y360005	Y360005	Y360005
Yapılış Tarihi :	28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Deneyi (Tek Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	Y360005	Y360005	Y360005	Y360005
Yapılış Tarihi :	28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023
Açıklama :	-	-	-	-
e) KAPAMA VE KESME KAPASİTELERİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.101)				
YÜK AYIRICI (MİNİMUM SINIF: E3 - M1 - C2) - (TS 62271-103)				
• Deney-1: Anma Aktif Yük Ağırlıklı Kesme Akımında “Kapama-Açma / Test Duty-1 (TDload1-TDload2)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	13533	13533		
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG		
Numune Seri No :	AS13528 / Y220004	AS13528 / Y220004		
Yapılış Tarihi :	16-23.08.2022	16-23.08.2022		
Açıklama :	-	-		
• Deney-2a: Anma Kapalı Devre Kesme Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-2a (TDloop)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	13533	13533		
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG		
Numune Seri No :	AS13528 / Y220004	AS13528 / Y220004		
Yapılış Tarihi :	16-23.08.2022	16-23.08.2022		
Açıklama :	-	-		
• Deney-4a: Anma Yüksüz Kablo Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4a (TDcc1-TDcc2)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	13533	13533		
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG		
Numune Seri No :	AS13528 / Y220004	AS13528 / Y220004		
Yapılış Tarihi :	16-23.08.2022	16-23.08.2022		
Açıklama :	-	-		
• Deney-4b: Anma Yüksüz Hat Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4b (TDlc)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	13533	13533		
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG		
Numune Seri No :	AS13528 / Y220004	AS13528 / Y220004		
Yapılış Tarihi :	16-23.08.2022	16-23.08.2022		
Açıklama :	-	-		

• Deney-5: Anma Kısa Devre Kapama Akımında “Kapama” / Test Duty-5 (TDma)	UYGUN	UYGUN		
Deney Rapor No :	13533	13533		
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Numune Seri No :	AS13528 / Y220004	AS13528 / Y220004		
Yapılış Tarihi :	16-23.08.2022	16-23.08.2022		
Açıklama :	-	-		
• Deney-6a: Toprak arıza akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-6a (TDef1)	UYGUN	UYGUN		
Deney Rapor No :	13533	13533		
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG		
Numune Seri No :	AS13528 / Y220004	AS13528 / Y220004		
Yapılış Tarihi :	16-23.08.2022	16-23.08.2022		
Açıklama :	-	-		
• Deney-6b: Toprak arızalarında, kablo ve hat şarj akımı “Kapama-Açma” / Test Duty-6b (TDef2)	UYGUN	UYGUN		
Deney Rapor No :	13533	13533		
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG		
Numune Seri No :	AS13528 / Y220004	AS13528 / Y220004		
Yapılış Tarihi :	16-23.08.2022	16-23.08.2022		
Açıklama :	-	-		
YÜK AYIRICISI + SİGORTA BİRLEŞİĞİ - (TS 62271-105)				
• Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve Kesme Deneyleri (TDisc)		UYGUN		
Deney Rapor No :		13535		
Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	ICMET LAB.	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG		
Numune Seri No :		AS13528 / Y220004		
Yapılış Tarihi :		22-23.08.2022		
Açıklama :		-		
• En Büyük Kesmede I2t, Kapama ve Kesme Deneyleri (TDIwen)		UYGUN		
Deney Rapor No :		13535		
Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	ICMET LAB.	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG		
Numune Seri No :		AS13528 / Y220004		
Yapılış Tarihi :		22-23.08.2022		
Açıklama :		-		
• Beyan Aktarma Akımında Kesme Deneyleri TDİaktarma / TDİtransfer		UYGUN		
Deney Rapor No :		13535		
Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	ICMET LAB.	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG		
Numune Seri No :		AS13527 / Y220003		
Yapılış Tarihi :		22-23.08.2022		
Açıklama :		-		
KESİCİ - TEMEL KISA DEVRE STANDART DENEYLERİ (MİNİMUM SINIF: E1 - S2 - C2) - (TS 62271-100)				
• Standart Deney T10				UYGUN
Deney Rapor No :				13162
Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				EFG
Numune Seri No :				G20-001
Yapılış Tarihi :				01.04.2021
Açıklama :				-
• Standart Deney T30				UYGUN
Deney Rapor No :				13162
Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				EFG
Numune Seri No :				G20-001
Yapılış Tarihi :				01.04.2021
Açıklama :				-

• Standart Deney T60	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				13162
Deneyin Yapıldığı Yer :				ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				EFG
Numune Seri No :				G20-001
Yapılış Tarihi :				01.04.2021
Açıklama :				-
• Standart Deney T100s	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				13162
Deneyin Yapıldığı Yer :				ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				EFG
Numune Seri No :				G20-001
Yapılış Tarihi :				01.04.2021
Açıklama :				-
• Standart Deney T100a	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				13162
Deneyin Yapıldığı Yer :				ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				EFG
Numune Seri No :				G20-001
Yapılış Tarihi :				01.04.2021
Açıklama :				-
• Tek Faz ve Çift Toprak Arıza Deneyi	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				13162
Deneyin Yapıldığı Yer :				ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				EFG
Numune Seri No :				G20-001
Yapılış Tarihi :				01.04.2021
Açıklama :				-
• Faz Uyuşmazlığı Kapama ve Kesme Deneyi	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				13162
Deneyin Yapıldığı Yer :				ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				EFG
Numune Seri No :				G20-001
Yapılış Tarihi :				01.04.2021
Açıklama :				-
• Üç Faz Kablo Şarj Akımını Anahtarlama Deneyi (CC1,CC2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				13162
Deneyin Yapıldığı Yer :				ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				EFG
Numune Seri No :				G20-001
Yapılış Tarihi :				01.04.2021
Açıklama :				-
f) MEKANİK MANEVRA DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.102)				
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ İÇİN MEKANİK DAYANIM				
• Anahtarlama Düzenleri / Çıkarılabilir Bölümler (varsa)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• Kilitleme Düzenleri / Interlocks	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-

ANAHTARLAMA ELEMANLARI İÇİN MEKANİK DAYANIM (SINIF: M1)

• Yük Ayırıcı / Ayırıcı için Mekanik Dayanım (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.05	2211.08.05	2211.08.05	2211.08.07
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	Y3600004	Y3600004	Y3600004	Y3600005
Yapılış Tarihi :	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023	28.04.2023 / 25.05.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• Yük Ayırıcıdaki / Ayırıcıdaki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.05	2211.08.05	2211.08.05	2211.08.05
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	Y360006	Y360006	Y360006	Y360006
Yapılış Tarihi :	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Mekanik Çalışması (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		2211.08.05		
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESTLA LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG		
Numune Seri No :		Y360006		
Yapılış Tarihi :		03.05.2023 / 04.08.2023		
Açıklama :		-		
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Toprak Ayırıcısı Mekanizmasının Mekanik Dayanımı (Sınıf:M1)	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		2211.08.05		
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESTLA LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG		
Numune Seri No :		Y360006		
Yapılış Tarihi :		03.05.2023 / 04.08.2023		
Açıklama :		-		
• Sigortalar için Mekanik Çarpma	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		2407.23.02		
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESTLA LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG		
Numune Seri No :		Y3600640		
Yapılış Tarihi :		27.11.2024		
Açıklama :		-		
• Kesici Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=2000 Açma/Kapama)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				2010.03.01/01
Deneyin Yapıldığı Yer :				TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				EFG
Numune Seri No :				20-0006
Yapılış Tarihi :				11.01.2021 / 21.01.2021
Açıklama :				-
• Kesicili Fonksiyonel Birimdeki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf : M1)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				2211.08.09
Deneyin Yapıldığı Yer :				TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				EFG
Numune Seri No :				Y360007
Yapılış Tarihi :				03.05.2023 / 04.08.2023
Açıklama :				-
TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DEVRE ÜZERİNE KAPAMA YETENEĞİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ (SINIF: E2) - (TS 62271-102)				
• Yük Ayırıcılı Fonksiyonel Birimlerdeki Topraklama Ayırıcısı	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	13535	13535		
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG		
Numune Seri No :	AS13527 / Y220003	AS13527 / Y220003		
Yapılış Tarihi :	22-23.08.2022	22-23.08.2022		
Açıklama :	-	-		

Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşği Transformatör Koruma Fonk. Biriminde Bulunan Topraklama Ayırıcısı (Sigortanın Altındaki)	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		13535		
Deneyin Yapıldığı Yer :		İCMET LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG		
Numune Seri No :		AS13527 / Y220003		
Yapılış Tarihi :		22-23.08.2022		
Açıklama :		-		
• Kesicili Fonksiyonel Birimde Bulunan Topraklama Ayırıcısı	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				12493
Deneyin Yapıldığı Yer :				İCMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				EFG
Numune Seri No :				AS16-001
Yapılış Tarihi :				21.11.2016
Açıklama :				-
g) KORUMANIN DOĞRULANMASI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.7)				
• IP Kodunun Doğrulanması Deneyi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• IK Kodunun Doğrulanması Deneyi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
h) İÇ ARK DENEYİ (İç Ark Sınıfı: IAC - AFL) - (TS 62271-200 Madde 6.106)				
• Ana Barada	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	12496	12496	12496	12496
Deneyin Yapıldığı Yer :	İCMET LAB.	İCMET LAB.	İCMET LAB.	İCMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002
Yapılış Tarihi :	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016
Açıklama :	-	-	-	-
• Kablo Kompartımanında	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	12496	12496	12496	12496
Deneyin Yapıldığı Yer :	İCMET LAB.	İCMET LAB.	İCMET LAB.	İCMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002
Yapılış Tarihi :	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016
Açıklama :	-	-	-	-
j) BOYA VE GALVANİZ KAPLAMALARI ÜZERİNDEKİ DENEYLER				
• Boya Kalınlığı Ölçümü	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01/02	2211.08.01/02	2211.08.01/02	2211.08.01/02
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• Galvaniz Kalınlığı Ölçümü	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01/02	2211.08.01/02	2211.08.01/02	2211.08.01/02
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-

ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ		KESİCİLİ GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ	BARA BAĞLAMA KUPLAJ FONKSİYONEL BİRİMİ	BARA BAĞLAMA KUPLAJ FONKSİYONEL BİRİMİ	AYIRICILI GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ
		ŞEKİL - 4	ŞEKİL - 5	ŞEKİL - 5	ŞEKİL - 6
NOMİNAL GERİLİM - NOMİNAL AKIM KISA DEVRE DAYANIM AKIMI		36 kV - 1250 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 1250 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA
KOMPONENT MARKASI	YÜK AYIRICI / AYIRICI	EFG	EFG	EFG	EFG
	YÜK AYIRICI + SİGORTA				
	KESİCİ	EFG	EFG	EFG	
	TOPRAK BIÇAĞI	EFG	EFG	EFG	EFG
GENEL UYGUNLUK DURUMU		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
GENEL DEĞERLENDİRME		BU TİP DENEY İNCELEMESİ EFG MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI+SİGORTA - KESİCİ - TOPRAK BIÇAĞI KOMPANENTLERİNİN EFG MARKA OLMASI HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPANET KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR.			
TİP DENEYLER					
a) YALITIM (DİELEKTRİK) DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.2)					
• Yıldırım Darbe Gerilim Deneyleri		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		2501.05.01	2211,08,04/02	2501.05.01	2211.08.02
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :		AS21963	AS14188	AS21963	AS14188
Yapılış Tarihi :		14.03.2025 / 04.07.2025	28.04.2023 / 25.05.2023	14.03.2025 / 04.07.2025	28.04.2023 / 25.05.2023
Minimum Çalışma Basıncı :		AYIRICI : 1,4 BAR KESİCİ :VAKUM	AYIRICI : 1,4 BAR KESİCİ : 1,8 BAR	AYIRICI : 1,4 BAR KESİCİ :VAKUM	AYIRICI : 1,4 BAR
Açıklama :		-	-	-	-
• Ana Devrede Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyleri		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		2501.05.01	2103.53.01	2501.05.01	2211.08.02
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :		AS21963	AS9660	AS21963	AS14188
Yapılış Tarihi :		14.03.2025 / 04.07.2025	22.04.2021	14.03.2025 / 04.07.2025	28.04.2023 / 25.05.2023
Minimum Çalışma Basıncı :		AYIRICI : 1,4 BAR KESİCİ :VAKUM	AYIRICI : 1,5 BAR KESİCİ : 2 BAR	AYIRICI : 1,4 BAR KESİCİ :VAKUM	AYIRICI : 1,4 BAR
Açıklama :		-	-	-	-
• Yardımcı Devreler ve Kumanda Devrelerinde Dielektrik Deneyleri		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :		AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC- AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :		16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :		-	-	-	-
b) SICAKLIK ARTIŞ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.5)		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		2501.05.01	2211.08..01	2501.05.01	2405.09.01
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESLA LAB.	TESTLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :		AS21963	AS36LC-AS36LCV -AS36CBC	AS21963	AS19266
Yapılış Tarihi :		14.03.2025 / 04.07.2025	16.03.2023 / 21.08.2023	14.03.2025 / 04.07.2025	25.06.2024 / 07.07.2024
Açıklama :		-	-	-	-
c) ANA DEVRE DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.4)		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		2501.05.01	2211.08.01	2501.05.01	2405.09.01
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESLA LAB.	TESTLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :		AS21963	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS21963	AS19266
Yapılış Tarihi :		14.03.2025 / 04.07.2025	16.03.2023 / 21.08.2023	14.03.2025 / 04.07.2025	25.06.2024 / 07.07.2024
Açıklama :		-	-	-	-

d) KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.6)				
• Ana Devredeki Deney (Üç Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2501.05.01	2211.08.01	2501.05.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESLA LAB.	TESTLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS21963	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS21963	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	14.03.2025 / 04.07.2025	16.03.2023 / 21.08.2023	14.03.2025 / 04.07.2025	03.05.2023 / 04.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Devresindeki Deney (Üç Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.09	2211.08.09	2211.08.09	2211.08.09
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Deneyi (Tek Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.09	2211.08.09	2211.08.09	2211.08.09
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023/ 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
e) KAPAMA VE KESME KAPASİTELERİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.101)				
YÜK AYIRICI (MİNİMUM SINIF: E3 - M1 - C2) - (TS 62271-103)				
• Deney-1: Anma Aktif Yük Ağırlıklı Kesme Akımında “Kapama-Açma / Test Duty-1 (TDload1-TDload2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Deney-2a: Anma Kapalı Devre Kesme Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-2a (TDloop)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Deney-4a: Anma Yüksüz Kablo Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4a (TDcc1-TDcc2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Deney-4b: Anma Yüksüz Hat Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4b (TDlc)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Deney-5: Anma Kısa Devre Kapama Akımında “Kapama” / Test Duty-5 (TDma)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				

• Deneý-6a: Toprak arıza akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-6a (TDef1) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Deneý-6b: Toprak arızalarında, kablo ve hat řarj akımı “Kapama-Açma” / Test Duty-6b (TDef2) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
YÜK AYIRICISI + SİGORTA BİRLEŐİŐİ - (TS 62271-105)				
• Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdisc) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• En Büyük Kesmede İ2t, Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdrwen) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Beyan Aktarma Akımında Kesme Deneyleri TDIaktarma / TDItransfer Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
KESİCİ - TEMEL KISA DEVRE STANDART DENEYLERİ (MİNİMUM SINIF: E1 - S2 - C2) - (TS 62271-100)				
• Standart Deney T10	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	13244	13162	13244	
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	
Numune Seri No :	V20-001	G20-001	V20-001	
Yapılıř Tarihi :	01-09.10.2020	1.04.2021	01-09.10.2020	
Açıklama :	-	-	-	
• Standart Deney T30	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	13244	13162	13244	
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	
Numune Seri No :	V20-001	G20-001	V20-001	
Yapılıř Tarihi :	01-09.10.2020	1.04.2021	01-09.10.2020	
Açıklama :	-	-	-	
• Standart Deney T60	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	13244	13162	13244	
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	
Numune Seri No :	V20-001	G20-001	V20-001	
Yapılıř Tarihi :	01-09.10.2020	1.04.2021	01-09.10.2020	
Açıklama :	-	-	-	

• Standart Deneý T100s	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ
Deneý Rapor No :	13244	13162	13244	
Deneýin Yapıldıđı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	
Numune Seri No :	V20-001	G20-001	V20-001	
Yapılıř Tarihi :	01-09.10.2020	1.04.2021	01-09.10.2020	
Açıklama :	-	-	-	
• Standart Deneý T100a	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ
Deneý Rapor No :	13244	13162	13244	
Deneýin Yapıldıđı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	
Numune Seri No :	V20-001	G20-001	V20-001	
Yapılıř Tarihi :	01-09.10.2020	1.04.2021	01-09.10.2020	
Açıklama :	-	-	-	
• Tek Faz ve Çift Toprak Arıza Deneýi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ
Deneý Rapor No :	13244	13162	13244	
Deneýin Yapıldıđı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	
Numune Seri No :	V20-001	G20-001	V20-001	
Yapılıř Tarihi :	01-09.10.2020	1.04.2021	01-09.10.2020	
Açıklama :	-	-	-	
• Faz Uyuřmazlıđı Kapama ve Kesme Deneýi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ
Deneý Rapor No :	13244	13162	13244	
Deneýin Yapıldıđı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	
Numune Seri No :	V20-001	G20-001	V20-001	
Yapılıř Tarihi :	01-09.10.2020	1.04.2021	01-09.10.2020	
Açıklama :	-	-	-	
• Üç Faz Kablo řarj Akımını Anahtarlama Deneýi (CC1,CC2)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ
Deneý Rapor No :	13244	13162	13244	
Deneýin Yapıldıđı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	
Numune Seri No :	V20-001	G20-001	V20-001	
Yapılıř Tarihi :	01-09.10.2020	1.04.2021	01-09.10.2020	
Açıklama :	-	-	-	
f) MEKANİK MANEVRA DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.102)				
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ İÇİN MEKANİK DAYANIM				
• Anahtarlama Düzenleri / Çıkarılabilir Bölümler (varsa)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneý Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneýin Yapıldıđı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılıř Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• Kilitleme Düzenleri / Interlocks	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneý Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneýin Yapıldıđı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV -AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılıř Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
ANAHTARLAMA ELEMANLARI İÇİN MEKANİK DAYANIM (SINIF: M1)				
• Yük Ayırıcı / Ayırıcı için Mekanik Dayanım (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deneý Rapor No :				
Deneýin Yapıldıđı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılıř Tarihi :				
Açıklama :				

• Yük Ayırıcısındaki / Ayırıcısındaki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Mekanik Çalışması (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Toprak Ayırıcısı Mekanizmasının Mekanik Dayanımı (Sınıf:M1) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Sigortalar için Mekanik Çarpma Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Kesici Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=2000 Açma/Kapama) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	2305.11.01	2010.03.01/01	2305.11.01	
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	
Numune Seri No :	36V230010	20006	36V230010	
Yapılış Tarihi :	19.06.2023 / 21.06.2023	11.01.2021 / 21.01.2021	19.06.2023 / 21.06.2023	
Açıklama :	-	-	-	UYGULANMAZ
• Kesicili Fonksiyonel Birimdeki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf : M1) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Deney Rapor No :	2211.08.07	2211.08.07	2211.08.07	
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	
Numune Seri No :	Y360005	Y360005	Y360005	
Yapılış Tarihi :	28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023	
Açıklama :	-	-	-	
TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DEVRE ÜZERİNE KAPAMA YETENEĞİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ (SINIF: E2) - (TS 62271-102)				
• Yük Ayırıcılı Fonksiyonel Birimlerdeki Topraklama Ayırıcısı Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşimi Transformatör Koruma Fonk. Biriminde Bulunan Topraklama Ayırıcısı (Sigortanın Altındaki) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ

• Kesicili Fonksiyonel Birimde Bulunan Topraklama Ayırıcısı	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	12494	12494	12494	
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	
Numune Seri No :	AS16-001	AS16-001	AS16-001	
Yapılış Tarihi :	21.11.2016	21.11.2016	21.11.2016	
Açıklama :	-	-	-	
g) KORUMANIN DOĞRULANMASI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.7)				
• IP Kodunun Doğrulanması Deneyi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• IK Kodunun Doğrulanması Deneyi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
h) İÇ ARK DENEYİ (İç Ark Sınıfı: IAC - AFL) - (TS 62271-200 Madde 6.106)				
• Ana Barada	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	12496	12496	12496	12496
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002
Yapılış Tarihi :	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016
Açıklama :	-	-	-	-
• Kablo Kompartımanında	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	12496	12496	12496	12496
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002
Yapılış Tarihi :	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016
Açıklama :	-	-	-	-
j) BOYA VE GALVANİZ KAPLAMALARI ÜZERİNDEKİ DENEYLER				
• Boya Kalınlığı Ölçümü	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01/02	2211.08.01/02	2211.08.01/02	2211.08.01/02
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• Galvaniz Kalınlığı Ölçümü	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01/02	2211.08.01/02	2211.08.01/02	2211.08.01/02
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-

ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ		AYIRICILI GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ	KABLO BAĞLANTI FONKSİYONEL BİRİMİ (x2)	AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ FONKSİYONEL BİRİMİ	YÜK AYIRICILI BARA BÖLME FONKSİYONEL BİRİMİ
		ŞEKİL - 6	ŞEKİL - 7	ŞEKİL - 8	ŞEKİL - 9
NOMİNAL GERİLİM - NOMİNAL AKIM KISA DEVRE DAYANIM AKIMI		36 kV - 1250 A - 16 kA	36 kV - (630 A - 1250 A) - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA
KOMPONENT MARKASI	YÜK AYIRICI / AYIRICI	EFG		EFG	EFG
	YÜK AYIRICI + SİGORTA				
	KESİCİ				
	TOPRAK BIÇAĞI	EFG	EFG	EFG	EFG
GENEL UYGUNLUK DURUMU		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
GENEL DEĞERLENDİRME		BU TİP DENEY İNCELEMESİ EFG MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI+SİGORTA - KESİCİ - TOPRAK BIÇAĞI KOMPANENTLERİNİN EFG MARKA OLMASI HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPANET KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR.			
TİP DENEYLER					
a) YALITIM (DİELEKTRİK) DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.2)					
• Yıldırım Darbe Gerilim Deneyleri		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		2405.09.01	2211.08.02-03 / 2405.09.01	2211.08.03.01	2211.08.03.01
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :		AS19266	AS4839 - AS19266	AS14190	AS14190
Yapılış Tarihi :		25.06.2024 / 07.07.2024	03.05.2023 / 04.08.2024	25.04.2023 / 28.04.2023	25.04.2023 / 28.04.2023
Minimum Çalışma Basıncı :		AYIRICI : 1,4 BAR	-	AYIRICI : 1,4 BAR	AYIRICI : 1,4 BAR
Açıklama :					
• Ana Devrede Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyleri		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		2405.09.01	2211.08.02-03 / 2405.09.01	2211.08.03	2211.08.03.03
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :		AS19266	AS4839 - AS19266	AS14190	AS14190
Yapılış Tarihi :		25.06.2024 / 07.07.2024	03.05.2023 / 04.08.2024	25.04.2023 / 28.04.2023	25.04.2023 / 28.04.2023
Minimum Çalışma Basıncı :		AYIRICI : 1,4 BAR	-	AYIRICI : 1,4 BAR	AYIRICI : 1,4 BAR
Açıklama :					
• Yardımcı Devreler ve Kumanda Devrelerinde Dielektrik Deneyler		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		2211.08.01	2211.08.01 / 2211.08.02	2.08.2211	2.08.2211
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :		AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :		16.03.2023 / 21.08.2023	22.04.2021 / 21.05.2021	22.04.2021 / 21.05.2021	22.04.2021 / 21.05.2021
Açıklama :		-	-	-	-
b) SICAKLIK ARTIŞ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.5)		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		2405.09.01	2211.08.01 / 2405.09.01	2211.08.03	2211.08.03
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :		AS19266	AS36LC-AS36LCV-AS36CBC / AS19266	AS14190	AS14190
Yapılış Tarihi :		25.06.2024 / 07.07.2024	16.03.2023 / 21.08.2023	25.04.2023 / 28.04.2023	25.04.2023 / 28.04.2023
Açıklama :		-	-	-	-
c) ANA DEVRE DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.4)		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		2405.09.01	2211.08.01 / 2405.09.01	2211.08.03	2211.08.03
Deneyin Yapıldığı Yer :		TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :		AS19266	AS36LC-AS36LCV-AS36CBC / AS19266	AS14190	AS14190
Yapılış Tarihi :		25.06.2024 / 07.07.2024	16.03.2023 / 21.08.2023	25.04.2023 / 28.04.2023	25.04.2023 / 28.04.2023
Açıklama :		-	-	-	-

d) KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.6)				
• Ana Devredeki Deney (Üç Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2405.09.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS19266	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	25.06.2024 / 07.07.2024	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Devresindeki Deney (Üç Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.09	2211.08.09/2211.08.01-02	2211.08.09	2211.08.09
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Deneyi (Tek Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.09	2211.08.09	2211.08.09	2211.08.09
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.	TESLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
e) KAPAMA VE KESME KAPASİTELERİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.101)				
YÜK AYIRICI (MİNİMUM SINIF: E3 - M1 - C2) - (TS 62271-103)				
• Deney-1: Anma Aktif Yük Ağırlıklı Kesme Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-1 (TDload1-TDload2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			13535	13535
Deneyin Yapıldığı Yer :			ICMET LAB.	ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			EFG	EFG
Numune Seri No :			AS13527 / Y220003	AS13527 / Y220003
Yapılış Tarihi :			22-23.08.2022	22-23.08.2022
Açıklama :			-	-
• Deney-2a: Anma Kapalı Devre Kesme Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-2a (TDloop)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			13535	13535
Deneyin Yapıldığı Yer :			ICMET LAB.	ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			EFG	EFG
Numune Seri No :			AS13527 / Y220003	AS13527 / Y220003
Yapılış Tarihi :			22-23.08.2022	22-23.08.2022
Açıklama :			-	-
• Deney-4a: Anma Yüksüz Kablo Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4a (TDcc1-TDcc2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			13535	13535
Deneyin Yapıldığı Yer :			ICMET LAB.	ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			EFG	EFG
Numune Seri No :			AS13527 / Y220003	AS13527 / Y220003
Yapılış Tarihi :			22-23.08.2022	22-23.08.2022
Açıklama :			-	-
• Deney-4b: Anma Yüksüz Hat Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4b (TDlc)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			13535	13535
Deneyin Yapıldığı Yer :			ICMET LAB.	ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			EFG	EFG
Numune Seri No :			AS13527 / Y220003	AS13527 / Y220003
Yapılış Tarihi :			22-23.08.2022	22-23.08.2022
Açıklama :			-	-
• Deney-5: Anma Kısa Devre Kapama Akımında “Kapama” / Test Duty-5 (TDma)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			13535	13535
Deneyin Yapıldığı Yer :			ICMET LAB.	ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			EFG	EFG
Numune Seri No :			AS13527 / Y220003	AS13527 / Y220003
Yapılış Tarihi :			22-23.08.2022	22-23.08.2022
Açıklama :			-	-

• Deney-6a: Toprak arıza akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-6a (TDef1)		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :				13535	13535
Deneyin Yapıldığı Yer :				ICMET LAB.	ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				EFG	EFG
Numune Seri No :				AS13527 / Y220003	AS13527 / Y220003
Yapılış Tarihi :				22-23.08.2022	22-23.08.2022
Açıklama :				-	-
• Deney-6b: Toprak arızalarında, kablo ve hat şarj akımı “Kapama-Açma” / Test Duty-6b (TDef2)		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :				13535	13535
Deneyin Yapıldığı Yer :				ICMET LAB.	ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				EFG	EFG
Numune Seri No :				AS13527 / Y220003	AS13527 / Y220003
Yapılış Tarihi :				22-23.08.2022	22-23.08.2022
Açıklama :				-	-
YÜK AYIRICISI + SİGORTA BİRLEŞİĞİ - (TS 62271-105)					
• Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdisc)		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :					
Numune Seri No :					
Yapılış Tarihi :					
Açıklama :					
• En Büyük Kesmede I2t, Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdrwn)		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :					
Numune Seri No :					
Yapılış Tarihi :					
Açıklama :					
• Beyan Aktarma Akımında Kesme Deneyleri TDIaktarma / TDItransfer		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :					
Numune Seri No :					
Yapılış Tarihi :					
Açıklama :					
KESİCİ - TEMEL KISA DEVRE STANDART DENEYLERİ (MİNİMUM SINIF: E1 - S2 - C2) - (TS 62271-100)					
• Standart Deney T10		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :					
Numune Seri No :					
Yapılış Tarihi :					
Açıklama :					
• Standart Deney T30		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :					
Numune Seri No :					
Yapılış Tarihi :					
Açıklama :					
• Standart Deney T60		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :					
Numune Seri No :					
Yapılış Tarihi :					
Açıklama :					

• Standart Dency T100s	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Dency Rapor No :				
Dencyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Standart Dency T100a	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Dency Rapor No :				
Dencyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Tek Faz ve Çift Toprak Arıza Deneyi	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Dency Rapor No :				
Dencyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Faz Uyumsuzluğu Kapama ve Kesme Deneyi	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Dency Rapor No :				
Dencyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Üç Faz Kablo Şarj Akımını Anahtarlama Deneyi (CC1,CC2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Dency Rapor No :				
Dencyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
İ MEKANİK MANEVRA DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.102)				
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ İÇİN MEKANİK DAYANIM				
• Anahtarlama Düzenleri / Çıkarılabilir Bölümler (varsa)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Dency Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Dencyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB	TESTLA LAB	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• Kilitleme Düzenleri / Interlocks	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Dency Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Dencyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB	TESTLA LAB	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
ANAHTARLAMA ELEMANLARI İÇİN MEKANİK DAYANIM (SINIF: M1)				
• Yük Ayırıcı / Ayırıcı için Mekanik Dayanım (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Dency Rapor No :			2211.08.07	2211.08.07
Dencyin Yapıldığı Yer :			TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			EFG	EFG
Numune Seri No :			Y3600005	Y3600005
Yapılış Tarihi :			28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023
Açıklama :			-	-

• Yk Ayırıcısındaki / Ayırıcısındaki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			2211.08.07	2211.08.07
Deneyin Yapıldığı Yer :			TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			EFG	EFG
Numune Seri No :			Y3600005	Y3600005
Yapılıř Tarihi :			28.04.2023 / 25.05.2023	28.04.2023 / 25.05.2023
Açıklama :			-	-
• Yk Ayırıcısı + Sigorta Birleřięinin Mekanik Çalışması (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılıř Tarihi :				
Açıklama :				
• Yk Ayırıcısı + Sigorta Birleřięinin Toprak Ayırıcısı Mekanizmasının Mekanik Dayanımı (Sınıf:M1) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılıř Tarihi :				
Açıklama :				
• Sigortalar için Mekanik Çarpma Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılıř Tarihi :				
Açıklama :				
• Kesici Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=2000 Açma/Kapama) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılıř Tarihi :				
Açıklama :				
• Kesicili Fonksiyonel Birimdeki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf : M1) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılıř Tarihi :				
Açıklama :				
TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DEVRE ZERİNE KAPAMA YETENEęİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ (SINIF: E2) - (TS 62271-102)				
• Yk Ayırıcılı Fonksiyonel Birimlerdeki Topraklama Ayırıcısı Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			2211.08.06	2211.08.06
Deneyin Yapıldığı Yer :			TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			EFG	EFG
Numune Seri No :			Y3600006	Y3600006
Yapılıř Tarihi :			03.05.2023 / 04.08.2023	03.05.2023 / 04.08.2023
Açıklama :			-	-
• Yk Ayırıcısı + Sigorta Birleřięi Transformatr Koruma Fonk. Biriminde Bulunan Topraklama Ayırıcısı (Sigortanın Altındaki) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılıř Tarihi :				
Açıklama :				
• Kesicili Fonksiyonel Birimde Bulunan Topraklama Ayırıcısı Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılıř Tarihi :				
Açıklama :				

g) KORUMANIN DOĞRULANMASI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.7)				
• IP Kodunun Doğrulanması Deneyi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• IK Kodunun Doğrulanması Deneyi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01	2211.08.01
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
h) İÇ ARK DENEYİ (İç Ark Sınıfı: IAC - AFL) - (TS 62271-200 Madde 6.106)				
• Ana Barada	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	12496	12496	12496	12496
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002
Yapılış Tarihi :	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016
Açıklama :	-	-	-	-
• Kablo Kompartımanında	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	12496	12496	12496	12496
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.	ICMET LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002	TEST 001-TEST 002
Yapılış Tarihi :	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016
Açıklama :	-	-	-	-
j) BOYA VE GALVANİZ KAPLAMALARI ÜZERİNDEKİ DENEYLER				
• Boya Kalınlığı Ölçümü	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01/02	2211.08..01/02	2211.08.01/02	2211.08.01/02
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
• Galvaniz Kalınlığı Ölçümü	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	2211.08.01/02	2211.08.01/02	2211.08.01/02	2211.08.01/02
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EFG	EFG	EFG	EFG
Numune Seri No :	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC	AS36LC - AS36LCV - AS36CBC
Yapılış Tarihi :	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023	16.03.2023 / 21.08.2023
Açıklama :	-	-	-	-
ACIKLAMALAR				