

AG ENERJİ KABLOLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	HES HACILAR ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Değerlendirme Tarihi: 10.01.2023

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	YVV-R	5x10	TSE/474331/17.06.2019	UYGUN	YVV-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x10 mm² ve 1x400 mm² kesitli kablolarla ait 474331 ve 488186 no.lu raporlar; 5x10 mm² ve 1x400 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 10 mm² den 400 mm² ye kadar</u> olan YVV-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
2		1x400	TSE/488186/12.09.2019	UYGUN	
3	YVV-U	5x1,5	TSE/515495/13.02.2020	UYGUN	YVV-U tipli kablo için deneyi yapılan 5x1,5 mm² ve 1x6 mm² kesitli kablolarla ait 515495 ve 515493 no.lu raporlar; 5x1,5 mm² ve 1x6 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 1,5 mm² den 6 mm² ye kadar</u> olan YVV-U kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
4		1x6	TSE/515493/13.02.2020	UYGUN	
5	YAVV-R	5x10	TSE/580209/11.01.2021	UYGUN	YAVV-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x10 mm² ve 1x400 mm² kesitli kablolarla ait 580209 ve 488188 no.lu raporlar; 5x10 mm² ve 1x400 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 10 mm² den 400 mm² ye kadar</u> olan YAVV-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
6		1x400	TSE/488188/12.09.2019	UYGUN	
7	YVCV-R	7x1,5/1,5	TSE/513491/03.02.2020	UYGUN	YVCV-R tipli kablo için deneyi yapılan 7x1,5/1,5 mm² ve 1x400/185 mm² kesitli kablolarla ait 513491 ve 489484 no.lu raporlar; 7x1,5/1,5 mm² ve 1x400/185 mm² kesitler için uygundur.

8		1x400/185	TSE/489484/19.09.2019	UYGUN	<u>Tek damardan 7 damara kadar ve kesitleri 1,5 mm² den 400 mm² ye kadar</u> olan YVCV-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
9	YVCV-U	7x1,5/1,5	TSE/504593/13.12.2019	UYGUN	YVCV-U tipli kablo için deneyi yapılan 7x1,5/1,5 mm² ve 1x6/6 mm² kesitli kablolarla ait 504593ve 515501 no.lu raporlar; 7x1,5/1,5 mm² ve 1x6/6 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 7 damara kadar ve kesitleri 1,5 mm² den 6 mm² ye kadar</u> olan YVCV-U kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
10		1x6/6	TSE/515501/13.02.2020	UYGUN	
11	YAVCV-R	5x16/16	TSE/496837/31.10.2019	UYGUN	YAVCV-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x16/16 mm² ve 1x400/185 mm² kesitli kablolarla ait 496837 ve 490908 no.lu raporlar; 5x16/16 mm² ve 1x400/185 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 16 mm² den 400 mm² ye kadar</u> olan YAVCV-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
12		1x400/185	TSE/490908/26.09.2019	UYGUN	
13	YXV-R	5x10	TSE/513492/03.02.2020	UYGUN	YXV-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x10 mm² ve 1x400 mm² kesitli kablolarla ait 513492 ve 486197 no.lu raporlar; 5x10 mm² ve 1x400 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 10 mm² den 400 mm² ye kadar</u> olan YXV-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
14		1x400	TSE/486197/03.09.2019	UYGUN	
15	YXV-U	5x1,5	TSE/504607/13.12.2019	UYGUN	YXV-U tipli kablo için deneyi yapılan 5x1,5 mm² ve 1x6 mm² kesitli kablolarla ait 504607 ve 504601 no.lu raporlar; 5x1,5 mm² ve 1x6 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 1,5 mm² den 6 mm² ye kadar</u> olan YXV-U kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
16		1x6	TSE/504601/13.12.2019	UYGUN	
17	YAXV-R	5x16	TSE/489483/19.09.2019	UYGUN	YAXV-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x16 mm² ve 1x400 mm² kesitli kablolarla ait 489483 ve 515509 no.lu raporlar; 5x16 mm² ve 1x400 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 16 mm² den 400 mm² ye kadar</u> olan YAXV-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
18		1x400	TSE/515509/13.02.2020	UYGUN	

19	YXCV-R	7x1,5/1,5	TSE/513494/03.02.2020	UYGUN	YXCV-R tipli kablo için deneyi yapılan 7x1,5/1,5 mm² ve 1x400/185 mm² kesitli kablolarla ait 513494 ve 474339 no.lu raporlar; 7x1,5/1,5 mm² ve 1x400/185 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 7 damara kadar ve kesitleri 1,5 mm² den 400 mm² ye kadar</u> olan YXCV-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
20		1x400/185	TSE/474339/17.06.2019	UYGUN	
21	YXCV-U	7x1,5/1,5	TSE/513493/03.02.2020	UYGUN	YXCV-U tipli kablo için deneyi yapılan 7x1,5/1,5 mm² ve 1x6/6 mm² kesitli kablolarla ait 513493 ve 515536 no.lu raporlar; 7x1,5/1,5 mm² ve 1x400/185 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 7 damara kadar ve kesitleri 1,5 mm² den 6 mm² ye kadar</u> olan YXCV-U kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
22		1x6/6	TSE/515536/13.02.2020	UYGUN	
23	YAXCV-R	5x16/16	TSE/497678/05.11.2019	UYGUN	YAXCV-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x16/16mm² ve 1x400/185 mm² kesitli kablolarla ait 497678 ve 478353 no.lu raporlar; 5x16/16 mm² ve 1x400/185 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 16 mm² den 400 mm² ye kadar</u> olan YVZ3V-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
24		1x400/185	TSE/478353/11.07.2019	UYGUN	
25	YVZ3V-R	5x10	TSE/486192/03.09.2019	UYGUN	YVZ3V-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x10 mm² ve 1x400 mm² kesitli kablolarla ait 486192 ve 47432 no.lu raporlar; 5x10 mm² ve 1x400 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 10 mm² den 400 mm² ye kadar</u> olan YVZ3V-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
26		1x400	TSE/474329/17.06.2019	UYGUN	
27	YAVZ3V-R	5x16	TSE/490905/26.09.2019	UYGUN	YAVZ3V-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x16 mm² ve 1x400 mm² kesitli kablolarla ait 490905 ve 490903no.lu raporlar; 5x16 mm² ve 1x400 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 16 mm² den 400 mm² ye kadar</u> olan YAVZ3V-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
28		1x400	TSE/490903/26.09.2019	UYGUN	
29	YXZ3V-R	5x10	TSE/515515/13.02.2020	UYGUN	YXZ3V-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x10 mm² ve 1x400 mm² kesitli kablolarla ait 515515 ve 486209 no.lu raporlar; 5x10 mm² ve 1x400 mm² kesitler için uygundur.

30		1x400	TSE/486209/03.09.2019	UYGUN	<u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 10 mm² den 400 mm² ye kadar</u> olan YXZ3V-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
31	YAXZ3V-R	5x16	TSE/497610/05.11.2019	UYGUN	YAXZ3V-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x16 mm² ve 1x400 mm² kesitli kablolarla ait 497610 ve 496815 no.lu raporlar; 5x16 mm² ve 1x400 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 16 mm² den 400 mm² ye kadar</u> olan YAXZ3V-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
32		1x400	TSE/496815/05.11.2019	UYGUN	
33	YXZ1-R	5x1,5	TSE/496804/31.10.2019	UYGUN	YXZ1-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x1,5 mm² ve 1x400 mm² kesitli kablolarla ait 496804 ve 474335 no.lu raporlar; 5x1,5 mm² ve 1x400 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 1,5 mm² den 400 mm² ye kadar</u> olan YXZ1-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
34		1x400	TSE/474335/17.06.2019	UYGUN	
35	YXZ1-U	5x1,5	TSE/504577/13.12.2019	UYGUN	YXZ1-U tipli kablo için deneyi yapılan 5x1,5 mm² ve 1x6 mm² kesitli kablolarla ait 504577 ve 504575 no.lu raporlar; 5x1,5 mm² ve 1x6 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 1,5 mm² den 6 mm² ye kadar</u> olan YXZ1-U kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
36	YXZ1-U	1x6	TSE/504575/13.12.2019	UYGUN	
37	YAXZ1-R	5x16	TSE/497580/05.11.2019	UYGUN	YAXZ1-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x16 mm² ve 1x400 mm² kesitli kablolarla ait 497580 ve 478349 no.lu raporlar; 5x16 mm² ve 1x400 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 16 mm² den 400 mm² ye kadar</u> olan YAXZ1-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
38		1x400	TSE/478349/11.07.2019	UYGUN	
39	YXCZ1-R	7x1,5/1,5	TSE/504586/13.12.2019	UYGUN	YXCZ1-R tipli kablo için deneyi yapılan 7x1,5/1,5 mm² ve 1x400/185 mm² kesitli kablolarla ait 504586 ve 488195 no.lu raporlar; 7x1,5/1,5 mm² ve 1x400/185 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan 7 damara kadar ve kesitleri 1,5 mm² den 400 mm² ye kadar</u> olan YXCZ1-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
40		1x400/185	TSE/488195/12.09.2019	UYGUN	

41	YXCZ1-U	7x1,5/1,5	TSE/504582/13.12.2019	UYGUN	YXCZ1-U tipli kablo için deneyi yapılan 7x1,5/1,5 mm² ve 1x6/6 mm² kesitli kablolarla ait 504582 ve 515497 no.lu raporlar; 7x1,5/1,5 mm² ve 1x6/6 mm² kesitler için uygundur. Tek damardan 7 damara kadar ve kesitleri 1,5 mm² den 6 mm² ye kadar olan YXCZ1-U kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
42		1x6/6	TSE/515497/13.02.2020	UYGUN	
43	YAXCZ1-R	5x16/16	TSE/486228/03.09.2019	UYGUN	YAXCZ1-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x16/16 mm² ve 1x400/185 mm² kesitli kablolarla ait 486228 ve 486227 no.lu raporlar; 5x16/16 mm² ve 1x400/185 mm² kesitler için uygundur. Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 16 mm² den 400 mm² ye kadar olan YAXCZ1-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
44		1x400/185	TSE/486227/26.09.2019	UYGUN	
45	YXZ3Z1-R	5x10	TSE/515527/13.02.2020	UYGUN	YXZ3Z1-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x10 mm² ve 1x400 mm² kesitli kablolarla ait 515527 ve 496824 no.lu raporlar; 5x10 mm² ve 1x400 mm² kesitler için uygundur. Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 16 mm² den 400 mm² ye kadar olan YAXCZ1-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
46		1x400	TSE/496824/31.10.2019	UYGUN	
47	YAXZ3Z1-R	5x16	TSE/496834/31.10.2019	UYGUN	YAXZ3Z1-R tipli kablo için deneyi yapılan 5x16 mm² ve 2x400 mm² kesitli kablolarla ait 496834 ve 537760 no.lu raporlar; 5x16 mm² ve 2x400 mm² kesitler için uygundur. İki damardan 5 damara kadar ve kesitleri 16 mm² den 400 mm² ye kadar olan YAXZ3Z1-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
48		2x400	TSE/537760/29.03.2021	UYGUN	

¹ 5 damarlı ve 1,5mm² kesitli kablo, teknik şartname kapsamında yer almamaktadır. (TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartnameye göre; kablolar 1, 2, 3, veya 4 damarlı olacaktır ve iletken kesiti ise 2,5mm²den başlayacaktır.)