



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 12/06/2026
Onay Sayısı: 10000115

YÜKSEK GERİLİM AYIRICILARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Altınsoy Enerji ve Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Marka : Porel
Kullanım Yeri : Harici
Beyan Gerilimi (kV) : 36 kV
Beyan Akımı (A) : 630 A
Ayırıcı Tipi : Sigortalı Topraklama Bıçaklı
İzolatör Tipi : Kompozit Silikon
İzolatör Markası : Altınsoy
Beyan Kısa Süreli Dayanım Akımı (kA) : 16 kA

Yukarıda bilgileri yer alan Yüksek Gerilim Ayırıcılarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-017.B işaretli Yüksek Gerilim Ayırıcıları

Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

