



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 26/06/2026
Onay Sayısı: 10000194

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (KABLO BAŞLIĞI) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma	: REPL Turkey Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
Marka	: REPL
Gerilim Değeri (kV)	: 19/33(36)
Yardımcı Donanım Tipi	: Kablo Başlığı (Bina İçi)
Tip İşareti	: RHTI36
İmalat Özelliği	: Isı Büzüşmeli
Deney Kablosu Kesiti (mm ²)	: 1x70 ve 1x240
Deney Kablosu Sembolü	: YAXC7(Q)E-R ve YXC7(Q)E-R
İletken Bağlayıcı Tipi	: Mekanik
Montaj Kılavuz Numarası	: IST00138
NOT	: Verilen uygunluk 70 mm ² den 240 mm ² ye kadar olan kesit aralığındaki dairesel (Al veya Cu) iletkenli, boyuna su engellemesi özelliği olan kablolar ile kullanımı için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretli **OG Kablo Yardımcı Donanımları**

Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır



Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>