



**TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.**

Onay Tarihi: 09/03/2026
Onay Sayısı: 1604928

YÜKSEK GERİLİM AYIRICILARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Altınsoy Enerji Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Marka : Porel
Kullanım Yeri : Harici
Beyan Gerilimi (kV) : 36 kV
Beyan Akımı (A) : 630 A
Ayırıcı Tipi : Normal
İzolatör Tipi : Porselen
Beyan Kısa Süreli Dayanım Akımı (kA) : 16 kA

Yukarıda bilgileri yer alan Yüksek Gerilim Ayırıcılarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-017.B işaretli **Yüksek Gerilim Ayırıcıları**

Teknik Şartnamesine uygundur.

**Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR**

 **e-imzalıdır**



Doğrulama Kodu: CABA0F96-B4AB-436A-A60B-B9EDA099CA2F
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>