

AG ENERJİ KABLOLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	CENGİZ KABLO SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
MARKA ADI	CENTEL KABLO
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Değerlendirme Tarihi: 24.09.2025

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME ¹
1	YAVV-R	3x25	TSE/313668/04.08.2025	UYGUN	YAVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 3x25mm ² kesitli kabloya ait 313668 no.lu no.lu rapor uygundur.

¹ Kabloların uygunluk aralıkları, TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartname Ek-3’de yer alan “Tip deneyleri İçin Numune Seçim Kriterleri”ne göre belirlenmiştir.