

AG ENERJİ KABLORINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	ÖZLER KABLO İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ A.Ş
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLolari

Değerlendirme Tarihi: 10.01.2023

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	YVV-R	4x10	TSE/560108/20.10.2020	UYGUN	YVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x10mm ² kesitli kabloya ait 560108 no.lu rapor uygundur.
2	YAVV-R	2x10	TSE/489180/18.09.2019	UYGUN	YAVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 2x10mm ² kesitli kabloya ait 489180 no.lu rapor uygundur.
3	YVCV-U	2x2,5/2,5	TSE/559238/16.10.2020	UYGUN	YVCV-U tipi kablo için deneyi yapılan 2x2,5/2,5mm ² kesitli kabloya ait 559238 no.lu rapor uygundur.
4	YVZ3V-R	4x16	TSE/478680/12.07.2019	UYGUN	YVZ3V-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x16mm ² kesitli kabloya ait 478680 no.lu rapor uygundur.
5	YAXZ1-R	1x240	TSE/332613/01.03.2017	UYGUN	YAXZ1-R tipi kablo için deneyi yapılan 1x240mm ² kesitli kabloya ait 332613 no.lu rapor uygundur.