

DAHİLİ TİP ORTA GERİLİM AYIRICILARINA İLİŞKİN TİP DENEY RAPORU ve BELGE DEĞERLENDİRME TABLOSU (09.11.2020)

MALZEME ADI	ORTA GERİLİM AYIRICILARI							
ÜRETİCİ FİRMA ADI/MARKASI	GÜRAL ELEKTRİK MALZEMELERİ TİC. ve SAN. A.Ş. / GÜRAL ELEKTRİK (MG)							
İLGİLİ STANDARTLAR	TS EN 62271-1/IEC 62271-1 ve TS EN 62271-102/IEC 62271-102							
İLGİLİ TEDAŞ ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-17.A							
AYIRICI TİPİ	DAHİLİ TİP							
	NORMAL AYIRICI (PORSELEN İZOLATÖRLÜ)		SİGORTALI AYIRICI (PORSELEN İZOLATÖRLÜ)		SİGORTALI TOPRAKLI AYIRICI (PORSELEN İZOLATÖRLÜ)		TOPRAKLI AYIRICI (PORSELEN İZOLATÖRLÜ)	
BEYAN GERİLİMİ	36 kV		36 kV		36 kV		36 kV	
BEYAN KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI	16 kA	25 kA	16 kA	25 kA	16 kA	25 kA	16 kA	25 kA
BEYAN TEPE DAYANIM AKIMI	40 kA	62,5 kA	40 kA	62,5 kA	40 kA	62,5 kA	40 kA	62,5 kA
BEYAN AKIMI	630 A	1250 A	630 A	1250 A	630 A	1250 A	630 A	1250 A
UYGUNLUK DURUMU (UYGUN/UYGUN DEĞİL)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN

TİP DENEYLER

1) Ana Devrenin Dielektrik Deneyleri

a) Şebeke Frekanslı Gerilim Dayanım Deneyi, (TS EN 62271-102/IEC 62271-102 Madde 7.2)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI
Laboratuvar Akredite mi? :	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET
Yapılış Tarihi :	28.09.2020	16.10.2020	28.09.2020	16.10.2020	28.09.2020	16.10.2020	28.09.2020	16.10.2020
b) Yıldırım Darbe Deneyleri, (TS EN 62271-102/IEC 62271-102 Madde 7.2)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI
Laboratuvar Akredite mi? :	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET
Yapılış Tarihi :	28.09.2020	16.10.2020	28.09.2020	16.10.2020	28.09.2020	16.10.2020	28.09.2020	16.10.2020

6) Ağır Buz Şartlarında Yeterli Manevrayı Doğrulamak İçin Deneyler (TS EN 62271-102/IEC 62271-102 Madde 7.103)	ZORUNLU DEĞİL	ZORUNLU DEĞİL	ZORUNLU DEĞİL	ZORUNLU DEĞİL	ZORUNLU DEĞİL	ZORUNLU DEĞİL	ZORUNLU DEĞİL	ZORUNLU DEĞİL
Deney Rapor No :	-	-	-	-	-	-	-	-
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratuvar Akredite mi? :	-	-	-	-	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Sıcaklık Sınırlarında Manevra								
a) En Küçük Ortam Hava Sıcaklığında Manevra (TS EN 62271-102/IEC 62271-102 Madde 7.104)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI
Laboratuvar Akredite mi? :	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET
Yapılış Tarihi :	28.09.2020	16.10.2020	28.09.2020	16.10.2020	28.09.2020	16.10.2020	28.09.2020	16.10.2020
b) En Büyük Ortam Hava sıcaklığında Manevra (TS EN 62271-102/IEC 62271-102 Madde 7.104)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D	20-843-R1-N1-1	20-844-R1-N1-1D
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI	LVT TEST LABORATUVARI
Laboratuvar Akredite mi? :	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET
Yapılış Tarihi :	28.09.2020	16.10.2020	28.09.2020	16.10.2020	28.09.2020	16.10.2020	28.09.2020	16.10.2020